

塚越浄水場(基準項目)

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市上吉田宮戸613 吉田生活改善センター
水道名称 塚越浄水場
原水浄水区分 浄水

	検査項目	2014/04/10	2014/05/08	2014/06/12	2014/07/10	2014/08/07	2014/09/11	2014/10/09	2014/11/13	2014/12/11	2015/01/08	2015/02/12	2015/03/12	回数
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.0003	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
4	水銀及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.00005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
5	セレン及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
6	鉛及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
7	ヒ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
8	六価クロム化合物	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
9	亜硝酸態窒素	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	-----	-----	-----	1.1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
12	フッ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	0.09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
13	ホウ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
14	四塩化炭素	-----	-----	-----	-----	<0.0002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
15	1,4-ジオキサン	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	-----	-----	-----	-----	<0.002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
17	ジクロロメタン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
18	テトラクロロエチレン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
19	トリクロロエチレン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
20	ベンゼン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
21	塩素酸	-----	<0.06	-----	-----	<0.06	-----	-----	<0.06	-----	-----	<0.06	-----	4
22	クロロ酢酸	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	4
23	クロロホルム	-----	0.005	-----	-----	0.012	-----	-----	0.005	-----	-----	0.005	-----	4
24	ジクロロ酢酸	-----	0.005	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	4
25	ジブロモクロロメタン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
26	臭素酸	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
27	総トリハロメタン	-----	0.006	-----	-----	0.012	-----	-----	0.005	-----	-----	0.006	-----	4
28	トリクロロ酢酸	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	4
29	ブロモジクロロメタン	-----	0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	0.001	-----	4
30	ブロモホルム	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
31	ホルムアルデヒド	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	4
32	亜鉛及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
33	アルミニウム及びその化合物	-----	<0.02	-----	-----	0.11	-----	-----	0.06	-----	-----	0.03	-----	4
34	鉄及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
35	銅及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
36	ナトリウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	5.0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
37	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	12
38	塩化物イオン	6.1	6.4	5.3	4.9	5.3	4.8	4.8	4.8	5.1	5.4	5.8	7.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-----	90	-----	-----	91	-----	-----	84	-----	-----	83	-----	4
40	蒸発残留物	-----	122	-----	-----	137	-----	-----	142	-----	-----	115	-----	4
41	陰イオン界面活性剤	-----	-----	-----	-----	<0.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
42	ジェオスミン	-----	-----	-----	-----	<0.000001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
43	2-メチルイソボルネオール	-----	-----	-----	-----	<0.000001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
44	非イオン界面活性剤	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
45	フェノール類	-----	-----	-----	-----	<0.0005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	12
47	pH値	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	12
48	味	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12
49	臭気	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12
50	色度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.5	<0.2	12
51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市下吉田井上6585-2 吉田総合支所
水道名称 石間浄水場
原水浄水区分 浄水

	検査項目	2014/04/10	2014/05/08	2014/06/12	2014/07/10	2014/08/07	2014/09/11	2014/10/09	2014/11/13	2014/12/11	2015/01/08	2015/02/12	2015/03/12	回数
1	一般細菌	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.0003	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
4	水銀及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.00005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
5	セレン及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
6	鉛及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
7	ヒ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
8	六価クロム化合物	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
9	亜硝酸態窒素	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	-----	-----	-----	1.0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
12	フッ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	0.10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
13	ホウ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
14	四塩化炭素	-----	-----	-----	-----	<0.0002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
15	1,4-ジオキサン	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	-----	-----	-----	-----	<0.002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
17	ジクロロメタン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
18	テトラクロロエチレン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
19	トリクロロエチレン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
20	ベンゼン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
21	塩素酸	-----	<0.06	-----	-----	0.07	-----	-----	<0.06	-----	-----	<0.06	-----	4
22	クロロ酢酸	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	4
23	クロロホルム	-----	0.009	-----	-----	0.018	-----	-----	0.007	-----	-----	0.005	-----	4
24	ジクロロ酢酸	-----	0.005	-----	-----	0.006	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	4
25	ジブロモクロロメタン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
26	臭素酸	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
27	総トリハロメタン	-----	0.010	-----	-----	0.018	-----	-----	0.007	-----	-----	0.005	-----	4
28	トリクロロ酢酸	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	4
29	ブロモジクロロメタン	-----	0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
30	ブロモホルム	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
31	ホルムアルデヒド	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	4
32	亜鉛及びその化合物	-----	-----	-----	-----	0.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
33	アルミニウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
34	鉄及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
35	銅及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
36	ナトリウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	4.6	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
37	マンガン及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
38	塩化物イオン	3.1	3.3	3.5	3.3	3.2	3.1	3.4	2.9	3.2	3.9	4.8	5.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-----	100	-----	-----	102	-----	-----	101	-----	-----	100	-----	4
40	蒸発残留物	-----	127	-----	-----	142	-----	-----	133	-----	-----	121	-----	4
41	陰イオン界面活性剤	-----	-----	-----	-----	<0.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
42	ジェオスミン	-----	-----	-----	-----	<0.000001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
43	2-メチルイソボルネオール	-----	-----	-----	-----	<0.000001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
44	非イオン界面活性剤	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
45	フェノール類	-----	-----	-----	-----	<0.0005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.9	0.6	0.6	0.7	0.8	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	12
47	pH値	8.2	8.1	8.0	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	7.9	12
48	味	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12
49	臭気	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12
50	色度	<0.2	0.3	0.6	0.4	0.4	<0.2	0.5	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.2	12
51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市吉田石間沢戸地内 沢戸公衆トイレ
水道名称 半納浄水場
原水浄水区分 浄水

	検査項目	2014/04/10	2014/05/08	2014/06/12	2014/07/10	2014/08/07	2014/09/11	2014/10/09	2014/11/13	2014/12/11	2015/01/08	2015/02/12	2015/03/12	回数
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.0003	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
4	水銀及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.00005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
5	セレン及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
6	鉛及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
7	ヒ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
8	六価クロム化合物	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
9	亜硝酸態窒素	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	-----	-----	-----	1.0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
12	フッ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	0.06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
13	ホウ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
14	四塩化炭素	-----	-----	-----	-----	<0.0002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
15	1,4-ジオキサン	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	-----	-----	-----	-----	<0.002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
17	ジクロロメタン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
18	テトラクロロエチレン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
19	トリクロロエチレン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
20	ベンゼン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
21	塩素酸	-----	<0.06	-----	-----	<0.06	-----	-----	<0.06	-----	-----	<0.06	-----	4
22	クロロ酢酸	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	4
23	クロロホルム	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
24	ジクロロ酢酸	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	4
25	ジブロモクロロメタン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
26	臭素酸	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
27	総トリハロメタン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
28	トリクロロ酢酸	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	4
29	ブロモジクロロメタン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
30	ブロモホルム	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
31	ホルムアルデヒド	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	4
32	亜鉛及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
33	アルミニウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
34	鉄及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
35	銅及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
36	ナトリウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	2.9	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
37	マンガン及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
38	塩化物イオン	1.7	2.0	1.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.8	2.0	2.5	2.6	2.5	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-----	59	-----	-----	55	-----	-----	54	-----	-----	60	-----	4
40	蒸発残留物	-----	-----	-----	-----	81	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
41	陰イオン界面活性剤	-----	-----	-----	-----	<0.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
42	ジェオスミン	-----	-----	-----	-----	<0.000001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
43	2-メチルイソボルネオール	-----	-----	-----	-----	<0.000001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
44	非イオン界面活性剤	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
45	フェノール類	-----	-----	-----	-----	<0.0005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12
47	pH値	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	12
48	味	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12
49	臭気	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12
50	色度	0.3	<0.2	1.0	0.4	<0.2	0.3	0.8	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	12
51	濁度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

名称 秩父市水道事業（旧吉田地区）
採取場所名称 秩父市吉田石間中郷2632番地先
水道名称 中郷浄水場
原水浄水区分 浄水

	検査項目	2014/04/10	2014/05/08	2014/06/12	2014/07/10	2014/08/07	2014/09/11	2014/10/09	2014/11/13	2014/12/11	2015/01/08	2015/02/12	2015/03/12	回数
1	一般細菌	0	2	0	3	0	0	0	0	4	0	0	4	12
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.0003	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
4	水銀及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.00005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
5	セレン及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
6	鉛及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
7	ヒ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
8	六価クロム化合物	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
9	亜硝酸態窒素	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	-----	-----	-----	0.7	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
12	フッ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	0.07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
13	ホウ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
14	四塩化炭素	-----	-----	-----	-----	<0.0002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
15	1,4-ジオキサン	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	-----	-----	-----	-----	<0.002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
17	ジクロロメタン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
18	テトラクロロエチレン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
19	トリクロロエチレン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
20	ベンゼン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
21	塩素酸	-----	<0.06	-----	-----	<0.06	-----	-----	<0.06	-----	-----	<0.06	-----	4
22	クロロ酢酸	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	4
23	クロロホルム	-----	0.003	-----	-----	0.013	-----	-----	0.008	-----	-----	0.002	-----	4
24	ジクロロ酢酸	-----	<0.004	-----	-----	0.006	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	4
25	ジブロモクロロメタン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
26	臭素酸	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
27	総トリハロメタン	-----	0.003	-----	-----	0.013	-----	-----	0.008	-----	-----	0.002	-----	4
28	トリクロロ酢酸	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	4
29	ブロモジクロロメタン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
30	ブロモホルム	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
31	ホルムアルデヒド	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	4
32	亜鉛及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
33	アルミニウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
34	鉄及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
35	銅及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
36	ナトリウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	3.8	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
37	マンガン及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
38	塩化物イオン	1.9	1.8	2.5	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-----	148	-----	-----	140	-----	-----	145	-----	-----	145	-----	4
40	蒸発残留物	-----	170	-----	-----	184	-----	-----	177	-----	-----	174	-----	4
41	陰イオン界面活性剤	-----	-----	-----	-----	<0.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
42	ジェオスミン	-----	-----	-----	-----	<0.000001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
43	2-メチルイソボルネオール	-----	-----	-----	-----	<0.000001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
44	非イオン界面活性剤	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
45	フェノール類	-----	-----	-----	-----	<0.0005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.9	1.0	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	12
47	pH値	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	12
48	味	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12
49	臭気	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12
50	色度	0.2	0.4	0.6	0.8	0.2	0.2	0.4	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12
51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

白岩浄水場(基準項目)

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市吉田阿熊白岩1693番地先
水道名称 白岩浄水場
原水浄水区分 浄水

	検査項目	2014/04/10	2014/05/08	2014/06/12	2014/07/10	2014/08/07	2014/09/11	2014/10/09	2014/11/13	2014/12/11	2015/01/08	2015/02/12	2015/03/12	回数
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.0003	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
4	水銀及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.00005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
5	セレン及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
6	鉛及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
7	ヒ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
8	六価クロム化合物	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
9	亜硝酸態窒素	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	0.7	-----	-----	1.2	-----	-----	0.9	-----	-----	0.6	-----	4
12	フッ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	0.07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
13	ホウ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
14	四塩化炭素	-----	-----	-----	-----	<0.0002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
15	1,4-ジオキサン	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	-----	-----	-----	-----	<0.002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
17	ジクロロメタン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
18	テトラクロロエチレン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
19	トリクロロエチレン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
20	ベンゼン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
21	塩素酸	-----	<0.06	-----	-----	0.07	-----	-----	0.09	-----	-----	0.09	-----	4
22	クロロ酢酸	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	4
23	クロロホルム	-----	0.003	-----	-----	0.011	-----	-----	0.004	-----	-----	0.001	-----	4
24	ジクロロ酢酸	-----	<0.004	-----	-----	0.005	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	4
25	ジブロモクロロメタン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
26	臭素酸	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
27	総トリハロメタン	-----	0.003	-----	-----	0.011	-----	-----	0.004	-----	-----	0.001	-----	4
28	トリクロロ酢酸	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	4
29	ブロモジクロロメタン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
30	ブロモホルム	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
31	ホルムアルデヒド	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	4
32	亜鉛及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
33	アルミニウム及びその化合物	-----	<0.02	-----	-----	0.05	-----	-----	0.04	-----	-----	0.03	-----	4
34	鉄及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
35	銅及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
36	ナトリウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	4.1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
37	マンガン及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
38	塩化物イオン	2.6	2.5	3.0	3.0	2.8	2.9	2.9	3.3	3.4	3.3	3.4	3.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-----	86	-----	-----	85	-----	-----	83	-----	-----	84	-----	4
40	蒸発残留物	-----	114	-----	-----	122	-----	-----	126	-----	-----	117	-----	4
41	陰イオン界面活性剤	-----	-----	-----	-----	<0.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
42	ジェオスミン	-----	-----	-----	-----	<0.000001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
43	2-メチルイソボルネオール	-----	-----	-----	-----	<0.000001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
44	非イオン界面活性剤	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
45	フェノール類	-----	-----	-----	-----	<0.0005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.3	12
47	pH値	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	12
48	味	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12
49	臭気	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12
50	色度	<0.2	<0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12
51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

女形浄水場(基準項目)

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市上吉田女形地内 女形公衆トイレ
水道名称 女形浄水場
原水浄水区分 浄水

	検査項目	2014/04/10	2014/05/08	2014/06/12	2014/07/10	2014/08/07	2014/09/11	2014/10/09	2014/11/13	2014/12/11	2015/01/08	2015/02/12	2015/03/12	回数
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.0003	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
4	水銀及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.00005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
5	セレン及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
6	鉛及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
7	ヒ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
8	六価クロム化合物	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
9	亜硝酸態窒素	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	-----	<0.004	-----	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	-----	-----	-----	1.1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
12	フッ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	0.09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
13	ホウ素及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
14	四塩化炭素	-----	-----	-----	-----	<0.0002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
15	1,4-ジオキサン	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	-----	-----	-----	-----	<0.002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
17	ジクロロメタン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
18	テトラクロロエチレン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
19	トリクロロエチレン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
20	ベンゼン	-----	-----	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
21	塩素酸	-----	<0.06	-----	-----	0.09	-----	-----	<0.06	-----	-----	<0.06	-----	4
22	クロロ酢酸	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	-----	<0.002	-----	4
23	クロロホルム	-----	0.007	-----	-----	0.020	-----	-----	0.010	-----	-----	0.003	-----	4
24	ジクロロ酢酸	-----	0.005	-----	-----	0.011	-----	-----	0.004	-----	-----	<0.004	-----	4
25	ジブロモクロロメタン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
26	臭素酸	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
27	総トリハロメタン	-----	0.007	-----	-----	0.020	-----	-----	0.010	-----	-----	0.003	-----	4
28	トリクロロ酢酸	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	-----	<0.02	-----	4
29	ブロモジクロロメタン	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
30	ブロモホルム	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	-----	<0.001	-----	4
31	ホルムアルデヒド	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	-----	<0.008	-----	4
32	亜鉛及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
33	アルミニウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
34	鉄及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
35	銅及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
36	ナトリウム及びその化合物	-----	-----	-----	-----	3.7	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
37	マンガン及びその化合物	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
38	塩化物イオン	1.7	1.7	2.4	2.4	1.9	2.0	1.8	1.8	2.5	2.4	1.9	2.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-----	71	-----	-----	63	-----	-----	59	-----	-----	70	-----	4
40	蒸発残留物	-----	96	-----	-----	98	-----	-----	88	-----	-----	105	-----	4
41	陰イオン界面活性剤	-----	-----	-----	-----	<0.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
42	ジェオスミン	-----	-----	-----	-----	<0.000001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
43	2-メチルイソボルネオール	-----	-----	-----	-----	<0.000001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
44	非イオン界面活性剤	-----	-----	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
45	フェノール類	-----	-----	-----	-----	<0.0005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	1.2	0.8	0.7	0.8	1.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	12
47	pH値	7.9	8.0	7.7	7.7	8.1	7.8	7.7	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	12
48	味	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12
49	臭気	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12
50	色度	<0.2	0.3	0.8	0.4	<0.2	0.7	0.8	<0.2	<0.2	0.6	<0.2	<0.2	12
51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市上吉田 塚越浄水場取水口
水道名称 塚越浄水場 荒川水系吉田川水源
原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/04/24	2014/05/22	2014/06/26	2014/07/24	2014/08/28	2014/09/25	2014/10/23	2014/11/27	2014/12/18	2015/01/22	2015/02/26	2015/03/26	回数
1	一般細菌	-----	-----	130	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
2	大腸菌	-----	-----	陽性	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
3	カドミウム及びその化合物	-----	-----	<0.0003	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
4	水銀及びその化合物	-----	-----	<0.00005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
5	セレン及びその化合物	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
6	鉛及びその化合物	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
7	ヒ素及びその化合物	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
8	六価クロム化合物	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
9	亜硝酸態窒素	-----	-----	<0.004	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	-----	1.2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
12	フッ素及びその化合物	-----	-----	0.07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
13	ホウ素及びその化合物	-----	-----	<0.1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
14	四塩化炭素	-----	-----	<0.0002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
15	1,4-ジオキサン	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	-----	-----	<0.002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
17	ジクロロメタン	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
18	テトラクロロエチレン	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
19	トリクロロエチレン	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
20	ベンゼン	-----	-----	<0.001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
21	塩素酸	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
22	クロロ酢酸	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
23	クロロホルム	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
24	ジクロロ酢酸	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
25	ジブロモクロロメタン	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
26	臭素酸	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
27	総トリハロメタン	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
28	トリクロロ酢酸	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
29	ブロモジクロロメタン	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
30	ブロモホルム	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
31	ホルムアルデヒド	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
32	亜鉛及びその化合物	-----	-----	<0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
33	アルミニウム及びその化合物	-----	-----	0.08	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
34	鉄及びその化合物	-----	-----	0.07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
35	銅及びその化合物	-----	-----	<0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
36	ナトリウム及びその化合物	-----	-----	3.4	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
37	マンガン及びその化合物	0.029	0.034	0.061	0.040	0.022	0.010	0.016	0.011	0.009	0.048	0.094	0.057	12
38	塩化物イオン	-----	-----	2.6	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-----	-----	68	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
40	蒸発残留物	-----	-----	101	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
41	陰イオン界面活性剤	-----	-----	<0.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
42	ジェオスミン	0.000003	0.000002	<0.000001	0.000004	0.000003	0.000003	0.000002	-----	-----	-----	-----	-----	7
43	2-メチルイソボルネオール	-----	-----	<0.000001	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
44	非イオン界面活性剤	-----	-----	<0.005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
45	フェノール類	-----	-----	<0.0005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-----	-----	1.3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
47	pH値	-----	-----	7.8	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
48	味	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
49	臭気	-----	-----	異常ではない	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
50	色度	-----	-----	6.4	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1
51	濁度	-----	-----	4.9	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1

塚越浄水場 吉田川水源(その他)

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市上吉田 塚越浄水場取水口
水道名称 塚越浄水場 荒川水系吉田川水源
原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	2014/09/25	2014/11/27	2014/12/18	2015/03/26	回数
403	大腸菌(定性)	陽性	陰性	-----	陽性	陽性	4
406	クリプトスポリジウム・オーシスト	-----	-----	0	-----	-----	1
407	ジアルジア・シスト	-----	-----	0	-----	-----	1
405	嫌気性芽胞菌(定量)	2	0	-----	0	0	4

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市上吉田 塚越浄水場取水口
水道名称 石間浄水場 荒川水系石間川水源
原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	回数
1	一般細菌	110	1
2	大腸菌	陽性	1
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	1
8	六価クロム化合物	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	1
12	フッ素及びその化合物	0.09	1
13	ホウ素及びその化合物	<0.1	1
14	四塩化炭素	<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	<0.002	1
17	ジクロロメタン	<0.001	1
18	テトラクロロエチレン	<0.001	1
19	トリクロロエチレン	<0.001	1
20	ベンゼン	<0.001	1
21	塩素酸	-----	0
22	クロロ酢酸	-----	0
23	クロロホルム	-----	0
24	ジクロロ酢酸	-----	0
25	ジブロモクロロメタン	-----	0
26	臭素酸	-----	0
27	総トリハロメタン	-----	0
28	トリクロロ酢酸	-----	0
29	ブロモジクロロメタン	-----	0
30	ブロモホルム	-----	0
31	ホルムアルデヒド	-----	0
32	亜鉛及びその化合物	<0.01	1
33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	1
34	鉄及びその化合物	<0.03	1
35	銅及びその化合物	<0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	3.7	1
37	マンガン及びその化合物	<0.005	1
38	塩化物イオン	2.6	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	93	1
40	蒸発残留物	128	1
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	1
42	ジェオスミン	<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	<0.005	1
45	フェノール類	<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	1
47	pH値	8.3	1
48	味	-----	0
49	臭気	異常ではない	1
50	色度	2.0	1
51	濁度	0.4	1

石間浄水場 石間川水源(その他)

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市下吉田 石間浄水場着水井
水道名称 石間浄水場 荒川水系石間川水源
原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	2014/09/25	2014/10/23	2014/12/18	2015/03/26	回数
403	大腸菌(定性)	陽性	陽性	-----	陰性	陽性	4
406	クリプトスポリジウム・オーシスト	-----	-----	0	-----	-----	1
407	ジアルジア・シスト	-----	-----	0	-----	-----	1
405	嫌気性芽胞菌(定量)	0	4	-----	0	0	4

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市吉田石間 半納浄水場湧水取水口
水道名称 半納浄水場 石間川支流岩城沢
原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	回数
1	一般細菌	14	1
2	大腸菌	陽性	1
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	1
8	六価クロム化合物	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	1
12	フッ素及びその化合物	0.06	1
13	ホウ素及びその化合物	<0.1	1
14	四塩化炭素	<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	<0.002	1
17	ジクロロメタン	<0.001	1
18	テトラクロロエチレン	<0.001	1
19	トリクロロエチレン	<0.001	1
20	ベンゼン	<0.001	1
21	塩素酸	-----	0
22	クロロ酢酸	-----	0
23	クロロホルム	-----	0
24	ジクロロ酢酸	-----	0
25	ジブロモクロロメタン	-----	0
26	臭素酸	-----	0
27	総トリハロメタン	-----	0
28	トリクロロ酢酸	-----	0
29	ブロモジクロロメタン	-----	0
30	ブロモホルム	-----	0
31	ホルムアルデヒド	-----	0
32	亜鉛及びその化合物	<0.01	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.02	1
34	鉄及びその化合物	<0.03	1
35	銅及びその化合物	<0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	2.9	1
37	マンガン及びその化合物	<0.005	1
38	塩化物イオン	1.8	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52	1
40	蒸発残留物	78	1
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	1
42	ジェオスミン	<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	<0.005	1
45	フェノール類	<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	1
47	pH値	7.8	1
48	味	-----	0
49	臭気	異常ではない	1
50	色度	1.4	1
51	濁度	0.3	1

半納浄水場 石間川支流岩城沢(その他)

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
 採取場所名称 秩父市吉田石間 半納浄水場湧水取水口
 水道名称 半納浄水場 石間川支流岩城沢
 原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	2014/09/25	2014/12/18	2015/03/26	回数
403	大腸菌(定性)	陽性	陽性	陰性	陽性	4
406	クリプトスポリジウム・オーシスト	-----	0	-----	-----	1
407	ジアルジア・シスト	-----	0	-----	-----	1
405	嫌気性芽胞菌(定量)	0	0	0	0	4

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市吉田石間 半納浄水場笹沢取水口
水道名称 半納浄水場 石間川支流笹沢
原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	回数
1	一般細菌	10	1
2	大腸菌	陽性	1
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	1
8	六価クロム化合物	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9	1
12	フッ素及びその化合物	0.07	1
13	ホウ素及びその化合物	<0.1	1
14	四塩化炭素	<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	<0.002	1
17	ジクロロメタン	<0.001	1
18	テトラクロロエチレン	<0.001	1
19	トリクロロエチレン	<0.001	1
20	ベンゼン	<0.001	1
21	塩素酸	-----	0
22	クロロ酢酸	-----	0
23	クロロホルム	-----	0
24	ジクロロ酢酸	-----	0
25	ジブロモクロロメタン	-----	0
26	臭素酸	-----	0
27	総トリハロメタン	-----	0
28	トリクロロ酢酸	-----	0
29	ブロモジクロロメタン	-----	0
30	ブロモホルム	-----	0
31	ホルムアルデヒド	-----	0
32	亜鉛及びその化合物	<0.01	1
33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	1
34	鉄及びその化合物	<0.03	1
35	銅及びその化合物	<0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	3.0	1
37	マンガン及びその化合物	<0.005	1
38	塩化物イオン	2.6	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59	1
40	蒸発残留物	89	1
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	1
42	ジェオスミン	<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	<0.005	1
45	フェノール類	<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	1
47	pH値	7.9	1
48	味	-----	0
49	臭気	異常ではない	1
50	色度	1.1	1
51	濁度	<0.1	1

半納浄水場 石間川支流笹沢(その他)

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
 採取場所名称 秩父市吉田石間 半納浄水場笹沢取水口
 水道名称 半納浄水場 石間川支流笹沢
 原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	2014/09/25	2014/12/18	2015/03/26	回数
403	大腸菌(定性)	陽性	陽性	陰性	陰性	4
406	クリプトスポリジウム・オーシスト	-----	0	-----	-----	1
407	ジアルジア・シスト	-----	0	-----	-----	1
405	嫌気性芽胞菌(定量)	0	0	0	0	4

名称	秩父市水道事業(旧吉田地区)		
採取場所名称	秩父市吉田石間 中郷浄水場着水井		
水道名称	中郷浄水場 石間川支流井戸沢		
原水浄水区分	原水		
	検査項目	2014/06/26	回数
1	一般細菌	36	1
2	大腸菌	陽性	1
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	1
8	六価クロム化合物	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	1
12	フッ素及びその化合物	0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	<0.1	1
14	四塩化炭素	<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	<0.002	1
17	ジクロロメタン	<0.001	1
18	テトラクロロエチレン	<0.001	1
19	トリクロロエチレン	<0.001	1
20	ベンゼン	<0.001	1
21	塩素酸	-----	0
22	クロロ酢酸	-----	0
23	クロロホルム	-----	0
24	ジクロロ酢酸	-----	0
25	ジブロモクロロメタン	-----	0
26	臭素酸	-----	0
27	総トリハロメタン	-----	0
28	トリクロロ酢酸	-----	0
29	ブロモジクロロメタン	-----	0
30	ブロモホルム	-----	0
31	ホルムアルデヒド	-----	0
32	亜鉛及びその化合物	<0.01	1
33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	1
34	鉄及びその化合物	<0.03	1
35	銅及びその化合物	<0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	3.2	1
37	マンガン及びその化合物	<0.005	1
38	塩化物イオン	1.9	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	130	1
40	蒸発残留物	167	1
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	1
42	ジェオスミン	<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	<0.005	1
45	フェノール類	<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	1
47	pH値	8.2	1
48	味	-----	0
49	臭気	異常ではない	1
50	色度	2.5	1
51	濁度	0.4	1

中郷浄水場 石間川支流井戸沢(その他)

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市吉田石間 中郷浄水場着水井
水道名称 中郷浄水場 石間川支流井戸沢
原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	2014/09/25	2014/11/27	2014/12/18	2015/03/26	回数
403	大腸菌(定性)	陽性	陽性	-----	陰性	陽性	4
406	クリプトスポリジウム・オーシスト	-----	-----	0	-----	-----	1
407	ジアルジア・シスト	-----	-----	0	-----	-----	1
405	嫌気性芽胞菌(定量)	0	4	-----	0	0	4

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市吉田阿熊 白岩浄水場着水井
水道名称 白岩浄水場 阿熊川支流白岩沢
原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	回数
1	一般細菌	140	1
2	大腸菌	陽性	1
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	1
8	六価クロム化合物	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	1
12	フッ素及びその化合物	0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	<0.1	1
14	四塩化炭素	<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	<0.002	1
17	ジクロロメタン	<0.001	1
18	テトラクロロエチレン	<0.001	1
19	トリクロロエチレン	<0.001	1
20	ベンゼン	<0.001	1
21	塩素酸	-----	0
22	クロロ酢酸	-----	0
23	クロロホルム	-----	0
24	ジクロロ酢酸	-----	0
25	ジブロモクロロメタン	-----	0
26	臭素酸	-----	0
27	総トリハロメタン	-----	0
28	トリクロロ酢酸	-----	0
29	ブロモジクロロメタン	-----	0
30	ブロモホルム	-----	0
31	ホルムアルデヒド	-----	0
32	亜鉛及びその化合物	<0.01	1
33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	1
34	鉄及びその化合物	<0.03	1
35	銅及びその化合物	<0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	3.6	1
37	マンガン及びその化合物	<0.005	1
38	塩化物イオン	2.0	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	76	1
40	蒸発残留物	114	1
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	1
42	ジェオスミン	<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	<0.005	1
45	フェノール類	<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	1
47	pH値	7.9	1
48	味	-----	0
49	臭気	異常ではない	1
50	色度	1.7	1
51	濁度	0.3	1

白岩浄水場 阿熊川支流白岩沢(その他)

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市吉田阿熊 白岩浄水場着水井
水道名称 白岩浄水場 阿熊川支流白岩沢
原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	2014/09/25	2014/10/23	2014/12/18	2015/03/26	回数
403	大腸菌(定性)	陽性	陽性	-----	陰性	陰性	4
406	クリプトスポリジウム・オーシスト	-----	-----	0	-----	-----	1
407	ジアルジア・シスト	-----	-----	0	-----	-----	1
405	嫌気性芽胞菌(定量)	1	2	-----	0	0	4

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市上吉田 女形浄水場取水口
水道名称 女形浄水場 吉田川支流女形沢水源
原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	回数
1	一般細菌	10	1
2	大腸菌	陽性	1
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	1
8	六価クロム化合物	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9	1
12	フッ素及びその化合物	0.09	1
13	ホウ素及びその化合物	<0.1	1
14	四塩化炭素	<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	<0.002	1
17	ジクロロメタン	<0.001	1
18	テトラクロロエチレン	<0.001	1
19	トリクロロエチレン	<0.001	1
20	ベンゼン	<0.001	1
21	塩素酸	-----	0
22	クロロ酢酸	-----	0
23	クロロホルム	-----	0
24	ジクロロ酢酸	-----	0
25	ジブロモクロロメタン	-----	0
26	臭素酸	-----	0
27	総トリハロメタン	-----	0
28	トリクロロ酢酸	-----	0
29	ブロモジクロロメタン	-----	0
30	ブロモホルム	-----	0
31	ホルムアルデヒド	-----	0
32	亜鉛及びその化合物	<0.01	1
33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	1
34	鉄及びその化合物	<0.03	1
35	銅及びその化合物	<0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	3.1	1
37	マンガン及びその化合物	<0.005	1
38	塩化物イオン	1.5	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	56	1
40	蒸発残留物	89	1
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	1
42	ジェオスミン	<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	<0.005	1
45	フェノール類	<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	1
47	pH値	7.8	1
48	味	-----	0
49	臭気	異常ではない	1
50	色度	2.1	1
51	濁度	0.2	1

女形浄水場 吉田川支流女形沢水源(その他)

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)

採取場所名称 秩父市上吉田 女形浄水場取水口

水道名称 女形浄水場 吉田川支流女形沢水源

原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	2014/09/25	2014/10/23	2014/12/18	2015/03/26	回数
403	大腸菌(定性)	陽性	陽性	-----	陽性	陽性	4
406	クリプトスポリジウム・オーシスト	-----	-----	0	-----	-----	1
407	ジアルジア・シスト	-----	-----	0	-----	-----	1
405	嫌気性芽胞菌(定量)	0	1	-----	0	0	4

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市上吉田 塚越浄水場小川取水口
水道名称 塚越浄水場 吉田川水系小川川
原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	回数
1	一般細菌	96	1
2	大腸菌	陽性	1
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	1
8	六価クロム化合物	<0.005	1
9	亜硝酸態窒素	<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9	1
12	フッ素及びその化合物	0.10	1
13	ホウ素及びその化合物	<0.1	1
14	四塩化炭素	<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	<0.002	1
17	ジクロロメタン	<0.001	1
18	テトラクロロエチレン	<0.001	1
19	トリクロロエチレン	<0.001	1
20	ベンゼン	<0.001	1
21	塩素酸	-----	0
22	クロロ酢酸	-----	0
23	クロロホルム	-----	0
24	ジクロロ酢酸	-----	0
25	ジブロモクロロメタン	-----	0
26	臭素酸	-----	0
27	総トリハロメタン	-----	0
28	トリクロロ酢酸	-----	0
29	ブロモジクロロメタン	-----	0
30	ブロモホルム	-----	0
31	ホルムアルデヒド	-----	0
32	亜鉛及びその化合物	<0.01	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.03	1
34	鉄及びその化合物	<0.03	1
35	銅及びその化合物	<0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	3.8	1
37	マンガン及びその化合物	<0.005	1
38	塩化物イオン	3.1	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	79	1
40	蒸発残留物	118	1
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	1
42	ジェオスミン	<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	<0.005	1
45	フェノール類	<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	1
47	pH値	8.1	1
48	味	-----	0
49	臭気	異常ではない	1
50	色度	1.8	1
51	濁度	0.3	1

塚越浄水場 吉田川水系小川川(その他)

名称 秩父市水道事業(旧吉田地区)
採取場所名称 秩父市上吉田 塚越浄水場小川取水口
水道名称 塚越浄水場 吉田川水系小川川
原水浄水区分 原水

	検査項目	2014/06/26	2014/09/25	2014/11/27	2014/12/18	2015/03/26	回数
403	大腸菌(定性)	陽性	陽性	-----	陽性	陽性	4
406	クリプトスポリジウム・オーシスト	-----	-----	0	-----	-----	1
407	ジアルジア・シスト	-----	-----	0	-----	-----	1
405	嫌気性芽胞菌(定量)	4	4	-----	12	1	4