

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：皆野町大字皆野283番地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30. 4. 10	H30. 5. 8	H30. 6. 5	H30. 7. 3									最大値	最小値	平均値
気温(室温)	℃	－	17. 1	18. 8	22. 7	25. 2									25. 2	17. 1	21. 0
水温	℃	－	16. 0	20. 5	18. 5	28. 0									28. 0	16. 0	20. 8
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出									－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下		<0. 0003											<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下		<0. 00005											<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/L	0. 05以下		<0. 005											<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下		<0. 004											<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下		0. 50											0. 50	0. 50	0. 50
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下		<0. 08											<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下		<0. 1											<0. 1	<0. 1	<0. 1
14 四塩化炭素	mg/L	0. 002以下		<0. 0002											<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下		<0. 005											<0. 005	<0. 005	<0. 005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
17 ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
20 ベンゼン	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
21 塩素酸	mg/L	0. 6以下		<0. 06											<0. 06	<0. 06	<0. 06
22 クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下		<0. 002											<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/L	0. 06以下		0. 008											0. 008	0. 008	0. 008
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下		0. 004											0. 004	0. 004	0. 004
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
26 臭素酸	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下		0. 011											0. 011	0. 011	0. 011
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下		0. 003											0. 003	0. 003	0. 003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下		0. 003											0. 003	0. 003	0. 003
30 ブロモホルム	mg/L	0. 09以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下		<0. 008											<0. 008	<0. 008	<0. 008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下		0. 11											0. 11	0. 11	0. 11
34 鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下		<0. 03											<0. 03	<0. 03	<0. 03
35 銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5. 7											5. 7	5. 7	5. 7
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	6. 4	5. 5	5. 1	5. 0									6. 4	5. 0	5. 5
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下		46											46	46	46
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		73											73	73	73
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下		<0. 02											<0. 02	<0. 02	<0. 02
42 ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	0. 000003	0. 000002	0. 000002	0. 000005									0. 000005	0. 000002	0. 000003
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下		<0. 002											<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/L	0. 005以下		<0. 0005											<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6									0. 6	0. 6	0. 6
47 pH値	—	5. 8以上8. 6以下	7. 9	7. 8	7. 8	7. 8									7. 9	7. 8	7. 8
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
50 色度	度	5以下	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5									<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
遊離残留塩素	mg/L		0. 70	0. 74	0. 64	0. 74									0. 74	0. 64	0. 71

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：長瀬町大字野上下郷1640番地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30. 4. 10	H30. 5. 8	H30. 6. 5	H30. 7. 3									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	20. 7	17. 2	27. 4	32. 0									32. 0	17. 2	24. 3
水温	℃	－	16. 0	19. 5	25. 0	31. 0									31. 0	16. 0	22. 9
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出									－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下													<0. 0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下													<0. 00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0. 05以下													<0. 005	0. 000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下		<0. 004											<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下		0. 50											0. 50	0. 50	0. 50
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下													<0. 08	0. 00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下													<0. 1	0. 0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0. 002以下													<0. 0002	0. 0000	#DIV/0!
15 1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下													<0. 005	0. 000	#DIV/0!
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0. 6以下		<0. 06											<0. 06	<0. 06	<0. 06
22 クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下		<0. 002											<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/L	0. 06以下		0. 012											0. 012	0. 012	0. 012
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下		0. 006											0. 006	0. 006	0. 006
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0. 1以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
26 臭素酸	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下		0. 016											0. 016	0. 016	0. 016
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下		0. 005											0. 005	0. 005	0. 005
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下		0. 004											0. 004	0. 004	0. 004
30 ブロモホルム	mg/L	0. 09以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下		<0. 008											<0. 008	<0. 008	<0. 008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下		0. 002											0. 002	0. 002	0. 002
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下		0. 09											0. 09	0. 09	0. 09
34 鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下		<0. 03											<0. 03	<0. 03	<0. 03
35 銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5. 4											5. 4	5. 4	5. 4
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	6. 5	5. 7	5. 3	5. 5									6. 5	5. 3	5. 8
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		45											45	45	45
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		75											75	75	75
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下													<0. 02	0. 00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下		<0. 000001											<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下													<0. 000001	0. 000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下		<0. 002											<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/L	0. 005以下		<0. 0005											<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0. 7	0. 6	0. 6	0. 7									0. 7	0. 6	0. 7
47 pH値	—	5. 8以上8. 6以下	8. 0	7. 8	7. 8	7. 8									8. 0	7. 8	7. 9
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
50 色度	度	5以下	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5									<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
遊離残留塩素	mg/L		0. 58	0. 60	0. 48	0. 34									0. 60	0. 34	0. 50

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：皆野町大字金沢2598番地4地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30. 4. 10	H30. 5. 8	H30. 6. 5	H30. 7. 3									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	22. 8	14. 6	28. 0	32. 7									32. 7	14. 6	24. 5
水温	℃	－	10. 5	15. 5	21. 0	23. 5									23. 5	10. 5	17. 6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出									－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	<0. 0003			<0. 0003									<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	<0. 00005			<0. 00005									<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/L	0. 05以下	<0. 005			<0. 005									<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	<0. 004			<0. 004									<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	0. 61		0. 48										0. 61	0. 48	0. 55
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	<0. 08			<0. 08									<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	<0. 1			<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
14 四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	<0. 0002			<0. 0002									<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	<0. 005			<0. 005									<0. 005	<0. 005	<0. 005
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
17 ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
20 ベンゼン	mg/L	0. 01以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
21 塩素酸	mg/L	0. 6以下	<0. 06			0. 09									0. 09	<0. 06	<0. 06
22 クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	<0. 002			<0. 002									<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/L	0. 06以下	0. 010			0. 017									0. 017	0. 010	0. 014
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	0. 005			<0. 003									0. 005	<0. 003	<0. 003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 001			<0. 001									0. 001	<0. 001	<0. 001
26 臭素酸	mg/L	0. 01以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 015			0. 021									0. 021	0. 015	0. 018
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	0. 006			0. 008									0. 008	0. 006	0. 007
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	0. 004			0. 004									0. 004	0. 004	0. 004
30 ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	<0. 008			<0. 008									<0. 008	<0. 008	<0. 008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	0. 003			0. 004									0. 004	0. 003	0. 004
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	0. 10			0. 08									0. 10	0. 08	0. 09
34 鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	<0. 03			<0. 03									<0. 03	<0. 03	<0. 03
35 銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	<0. 01			<0. 01									<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6. 3			5. 0									6. 3	5. 0	5. 7
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	6. 5	5. 7	5. 2	5. 4									6. 5	5. 2	5. 7
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	53			63									63	53	58
40 蒸発残留物	mg/L	500以下	83			103									103	83	93
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	<0. 02			<0. 02									<0. 02	<0. 02	<0. 02
42 ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	<0. 000001			<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	0. 000003			0. 000003									0. 000003	0. 000003	0. 000003
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	<0. 002			<0. 002									<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/L	0. 005以下	<0. 0005			<0. 0005									<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7									0. 7	0. 6	0. 6
47 pH値	—	5. 8以上8. 6以下	8. 0	7. 9	7. 9	7. 9									8. 0	7. 9	7. 9
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
50 色度	度	5以下	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5									<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
遊離残留塩素	mg/L		0. 20	0. 42	0. 20	0. 1									0. 42	0. 10	0. 23

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：長瀬町大字矢那瀬799－1番地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30. 4. 10	H30. 5. 8	H30. 6. 5	H30. 7. 3									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	18. 5	16. 1	28. 2	31. 0									31. 0	16. 1	23. 5
水温	℃	－	16. 5	20. 0	24. 0	28. 0									28. 0	16. 5	22. 1
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出									－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下													<0. 0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下													<0. 00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0. 05以下													<0. 005	0. 000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下			0. 54										0. 54	0. 54	0. 54
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下													<0. 08	0. 00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下													<0. 1	0. 0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0. 002以下													<0. 0002	0. 0000	#DIV/0!
15 1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下													<0. 005	0. 000	#DIV/0!
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0. 6以下			<0. 06										<0. 06	<0. 06	<0. 06
22 クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/L	0. 06以下			0. 016										0. 016	0. 016	0. 016
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下			0. 003										0. 003	0. 003	0. 003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0. 1以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
26 臭素酸	mg/L	0. 01以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下			0. 020										0. 020	0. 020	0. 020
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下			0. 007										0. 007	0. 007	0. 007
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下			0. 004										0. 004	0. 004	0. 004
30 ブロモホルム	mg/L	0. 09以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下			<0. 008										<0. 008	<0. 008	<0. 008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下			0. 006										0. 006	0. 006	0. 006
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下			0. 07										0. 07	0. 07	0. 07
34 鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下			<0. 03										<0. 03	<0. 03	<0. 03
35 銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5. 0										5. 0	5. 0	5. 0
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	6. 6	5. 8	5. 2	5. 5									6. 6	5. 2	5. 8
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下			62										62	62	62
40 蒸発残留物	mg/L	500以下			103										103	103	103
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下													<0. 02	0. 00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下			<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下													<0. 000001	0. 000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/L	0. 005以下			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6									0. 6	0. 5	0. 6
47 pH値	—	5. 8以上8. 6以下	7. 9	7. 8	7. 8	7. 9									7. 9	7. 8	7. 9
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
50 色度	度	5以下	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5									<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
遊離残留塩素	mg/L		0. 60	0. 54	0. 46	0. 36									0. 60	0. 36	0. 49

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：皆野町大字金沢114番地3地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30. 4. 10	H30. 5. 8	H30. 6. 5	H30. 7. 3									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	18. 0	15. 1	28. 2	31. 5									31. 5	15. 1	23. 2
水温	℃	－	14. 0	18. 5	23. 0	27. 0									27. 0	14. 0	20. 6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出									－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下		<0. 0003											<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下		<0. 00005											<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/L	0. 05以下		<0. 005											<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下		<0. 004											<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下		0. 85											0. 85	0. 85	0. 85
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下		0. 09											0. 09	0. 09	0. 09
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下		<0. 1											<0. 1	<0. 1	<0. 1
14 四塩化炭素	mg/L	0. 002以下		<0. 0002											<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下		<0. 005											<0. 005	<0. 005	<0. 005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
17 ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
20 ベンゼン	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
21 塩素酸	mg/L	0. 6以下		<0. 06											<0. 06	<0. 06	<0. 06
22 クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下		<0. 002											<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/L	0. 06以下		0. 009											0. 009	0. 009	0. 009
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下		0. 003											0. 003	0. 003	0. 003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
26 臭素酸	mg/L	0. 01以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下		0. 010											0. 010	0. 010	0. 010
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下		0. 003											0. 003	0. 003	0. 003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下		0. 001											0. 001	0. 001	0. 001
30 ブロモホルム	mg/L	0. 09以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下		<0. 008											<0. 008	<0. 008	<0. 008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下		0. 002											0. 002	0. 002	0. 002
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下		<0. 03											<0. 03	<0. 03	<0. 03
35 銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5. 8											5. 8	5. 8	5. 8
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2. 4	2. 1	2. 1	2. 3									2. 4	2. 1	2. 2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		68											68	68	68
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		111											111	111	111
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下		<0. 02											<0. 02	<0. 02	<0. 02
42 ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下		<0. 000001											<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下		<0. 000001											<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下		<0. 002											<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/L	0. 005以下		<0. 0005											<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6									0. 6	0. 5	0. 5
47 pH値	—	5. 8以上8. 6以下	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9									7. 9	7. 9	7. 9
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
50 色度	度	5以下	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5									<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
遊離残留塩素	mg/L		0. 46	0. 44	0. 5	0. 62									0. 62	0. 44	0. 51

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：皆野町大字三沢2549番地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30. 4. 10	H30. 5. 8	H30. 6. 5	H30. 7. 3									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	15. 4	13. 4	26. 4	30. 5									30. 5	13. 4	21. 4
水温	℃	－	12. 5	15. 0	17. 0	21. 5									21. 5	12. 5	16. 5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出									—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下		<0. 0003		<0. 0003									<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下		<0. 00005		<0. 00005									<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下		<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下		<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下		<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/L	0. 05以下		<0. 005		<0. 005									<0. 005	<0. 005	<0. 005
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下		<0. 004		<0. 004									<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下		<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下		1. 16		1. 19									1. 19	1. 16	1. 18
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下		<0. 08		<0. 08									<0. 08	<0. 08	<0. 08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下		<0. 1		<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
14 四塩化炭素	mg/L	0. 002以下		<0. 0002		<0. 0002									<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下		<0. 005		<0. 005									<0. 005	<0. 005	<0. 005
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下		<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
17 ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下		<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下		<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下		<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
20 ベンゼン	mg/L	0. 01以下		<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
21 塩素酸	mg/L	0. 6以下		<0. 06		<0. 06									<0. 06	<0. 06	<0. 06
22 クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下		<0. 002		<0. 002									<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/L	0. 06以下		0. 015		0. 019									0. 019	0. 015	0. 017
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下		0. 004		<0. 003									0. 004	<0. 003	<0. 003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下		<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
26 臭素酸	mg/L	0. 01以下		<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下		0. 017		0. 021									0. 021	0. 017	0. 019
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下		0. 004		0. 010									0. 010	0. 004	0. 007
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下		0. 002		0. 002									0. 002	0. 002	0. 002
30 ブロモホルム	mg/L	0. 09以下		<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下		<0. 008		<0. 008									<0. 008	<0. 008	<0. 008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下		0. 003		0. 007									0. 007	0. 003	0. 005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下		<0. 01		<0. 01									<0. 01	<0. 01	<0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下		<0. 03		<0. 03									<0. 03	<0. 03	<0. 03
35 銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下		<0. 01		<0. 01									<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		3. 1		3. 0									3. 1	3. 0	3. 1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下		<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3. 2	3. 0	3. 0	2. 8									3. 2	2. 8	3. 0
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		79		69									79	69	74
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		104		107									107	104	106
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下		<0. 02		<0. 02									<0. 02	<0. 02	<0. 02
42 ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下		<0. 000001		<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下		<0. 000001		<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下		<0. 002		<0. 002									<0. 002	<0. 002	<0. 002
45 フェノール類	mg/L	0. 005以下		<0. 0005		<0. 0005									<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0. 5	0. 4	0. 4	0. 6									0. 6	0. 4	0. 5
47 pH値	—	5. 8以上8. 6以下	8. 0	8. 0	8. 0	8. 0									8. 0	8. 0	8. 0
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									—	—	—
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									—	—	—
50 色度	度	5以下	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5									0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
遊離残留塩素	mg/L		0. 28	0. 10	0. 36	0. 1									0. 36	0. 10	0. 21

水質管理目標設定項目

項 目	目 標 値	採 水 地 点	皆野町大字 皆野 283番地先	長瀬町大字 野上下郷 1640番地先	皆野町大字 金沢 2598番地4地先	皆野町大字 金沢 114番地3地先	皆野町大字 三沢 2549番地先	長瀬町大字 矢那瀬 799－1番地先
		採 水 日						H30. 7. 3
		単 位	－	－	－	－	－	－
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002以下(暫定)	mg/L	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02以下(暫定)	mg/L	－	－	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/L	－	－	－	－	－
8	トルエン	0.4以下	mg/L	－	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6以下	mg/L					<0.06
12	二酸化塩素	0.6以下	mg/L					<0.06
13	ジクロロアセトニトリル	0.01以下(暫定)	mg/L					<0.001
14	抱水クロラール	0.02以下(暫定)	mg/L					0.006
15	農薬類(118項目)	検出値と目標値の比の和として、1以下	－	農薬類は別紙のとおり	農薬類は別紙のとおり	農薬類は別紙のとおり	農薬類は別紙のとおり	農薬類は別紙のとおり
16	残留塩素	1以下	mg/L	－	－	－	－	0.38
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	mg/L	－	－	－	－	61
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01以下	mg/L					<0.001
19	遊離炭酸	20以下	mg/L					<2
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/L					－
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02以下	mg/L					－
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3以下	mg/L					1.8
23	臭気強度(TON)	3以下	－					<1
24	蒸発残留物	30以上200以下	mg/L					104
25	濁度	1以下	度					<0.1
26	pH値	7.5程度	－					7.9
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	－					-0.7
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)	個/mL					4
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/L					<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1以下	mg/L					0.09

農薬類(118項目)

項 目	目 標 値	採 水 地 点	皆野町大字皆野283番地先	長瀬町大字野上下36140番地先	皆野町大字金沢250番地4地先	皆野町大字金沢114番地3地先	皆野町大字三沢2549番地先	長瀬町大字久部郷390-1番地先
		採 水 日						H30.7.3
		単 位	-	-	-	-	-	-
農薬類(118項目)	検出値と目標値の比の値として、127							0
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	mg/L					<0.0005
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08	mg/L					-
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	mg/L					-
4	EPN	0.004	mg/L					-
5	MCPA	0.005	mg/L					-
6	アジュラム	0.9	mg/L					-
7	アセフェート	0.006	mg/L					<0.0008
8	アトラジン	0.01	mg/L					-
9	アネロホス	0.003	mg/L					-
10	アミトラス	0.006	mg/L					-
11	アラクロール	0.03	mg/L					-
12	イソキサチオン	0.005	mg/L					<0.00005
13	イソフェンホス	0.001	mg/L					-
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	mg/L					-
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	mg/L					<0.003
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	mg/L					<0.0009
17	イミノクタシン	0.006	mg/L					<0.00006
18	インダノファン	0.009	mg/L					-
19	エスプロカルブ	0.03	mg/L					-
20	エディフェンホス(エシフェンホス, EDDP)	0.006	mg/L					<0.00006
21	エトフェンプロックス	0.08	mg/L					<0.0008
22	エトリシプロザール(エクロメゾール)	0.004	mg/L					<0.00004
23	エンドスルファン(エンドスルフェート, ベンゾエビン)	0.01	mg/L					-
24	オキサシクロメホン	0.02	mg/L					-
25	オキシ銅(有機銅)	0.03	mg/L					-
26	オリサクトロビン	0.1	mg/L					-
27	カスチホス	0.0006	mg/L					-
28	カフエントロール	0.008	mg/L					<0.00008
29	カルタップ	0.3	mg/L					-
30	カルバリル(NAC)	0.05	mg/L					<0.0005
31	カルブプロバミト	0.04	mg/L					<0.0004
32	カルボフレン	0.005	mg/L					<0.00005
33	キノクサミン(ACN)	0.005	mg/L					-
34	キャプタン	0.3	mg/L					<0.003
35	クミルロン	0.03	mg/L					-
36	クワリホサート	2	mg/L					-
37	クワルホシネート	0.02	mg/L					-
38	クロメプロップ	0.02	mg/L					-
39	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	mg/L					-
40	クロルピリホス	0.003	mg/L					<0.00005
41	クロロタロニル(TPN)	0.05	mg/L					<0.0005
42	シアナジン	0.001	mg/L					-
43	シアノホス(CYAP)	0.003	mg/L					-
44	シクロン(DCMU)	0.02	mg/L					<0.0002
45	シクロベンニル(DBN)	0.03	mg/L					<0.0003
46	シクロルホス(DDVP)	0.008	mg/L					<0.00008
47	シクワット	0.005	mg/L					<0.00005
48	シスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	mg/L					<0.00004
49	シチオカルバート系農薬	0.005(二酸化炭素として)	mg/L					-
50	シチオピル	0.009	mg/L					-
51	シハロホップアチル	0.006	mg/L					-
52	シマジン(CAT)	0.003	mg/L					<0.00003
53	シメタメトリン	0.02	mg/L					<0.0002
54	シメトエート	0.05	mg/L					<0.0005
55	シメトリン	0.03	mg/L					<0.0003
56	タイアジン	0.003	mg/L					<0.00003
57	タイムロン	0.8	mg/L					<0.008
58	タゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソシアネート	0.01(メタムイソシアネートとして)	mg/L					-
59	チアジニル	0.1	mg/L					-

農薬類(118項目)

項 目	目 標 値	採 水 地 点	皆野町大字皆野283番地先	長瀬町大字野上下第1440番地先	皆野町大字金沢2548番地4地先	皆野町大字金沢114番地3地先	皆野町大字三沢2549番地先	長瀬町大字久留瀬799-1番地先
		採 水 日						H30.7.3
		単 位	-	-	-	-	-	-
60	チウラム	0.02	mg/L					<0.0002
61	チオシ ^ン カルブ ^ス	0.08	mg/L					-
62	チオフェネートメチル	0.3	mg/L					<0.003
63	チオベンカルブ ^ス	0.02	mg/L					-
64	テフリルトリオン	0.002	mg/L					-
65	テルブ ^ス カルブ ^ス (MBPMC)	0.02	mg/L					-
66	トリクロピ ^ル	0.006	mg/L					-
67	トリクロルホ ^ン (DEP)	0.005	mg/L					<0.0002
68	トリシトラソ ^{ール}	0.1	mg/L					-
69	トリフルラリン	0.06	mg/L					<0.0006
70	ナブ ^ス ロバ ^ミ ト ^ス	0.03	mg/L					-
71	バ ^ス ラコート	0.005	mg/L					-
72	ピ ^ス ベ ^ス ロホス	0.0009	mg/L					-
73	ピ ^ス ラクロニル	0.01	mg/L					-
74	ピ ^ス ラソ ^ス キシフェ ^ン	0.004	mg/L					-
75	ピ ^ス ラソ ^ス リネート (ピ ^ス ラソ ^ス レート)	0.02	mg/L					-
76	ピ ^ス リタ ^ス フェンチオ ^ン	0.002	mg/L					-
77	ピ ^ス リブ ^ス チカルブ ^ス	0.02	mg/L					<0.0002
78	ピ ^ス ロキロン	0.05	mg/L					<0.0005
79	フィブ ^ス ロニル	0.0005	mg/L					-
80	フェニトロチオン (MEP)	0.01	mg/L					<0.0001
81	フェノブ ^ス カルブ ^ス (BPMC)	0.03	mg/L					<0.0003
82	フェリムゾ ^ン	0.05	mg/L					-
83	フェンチオン (MPP)	0.006	mg/L					<0.00006
84	フェントエート (PAP)	0.007	mg/L					<0.00007
85	フェントラサ ^ス ミト ^ス	0.01	mg/L					-
86	フオライト ^ス	0.1	mg/L					<0.001
87	フ ^ス タクロ ^{ール}	0.03	mg/L					-
88	フ ^ス タミホス	0.02	mg/L					-
89	フ ^ス ブ ^ス ロフェジ ^ン	0.02	mg/L					<0.0002
90	フルアジ ^ス ナム	0.03	mg/L					-
91	ブレチラクロ ^{ール}	0.05	mg/L					<0.0005
92	ブ ^ス ロシミト ^ン	0.09	mg/L					-
93	ブ ^ス ロチオホス	0.004	mg/L					-
94	ブ ^ス ロピ ^ス コナゾ ^{ール}	0.05	mg/L					-
95	ブ ^ス ロピ ^ス サ ^ス ミト ^ス	0.05	mg/L					-
96	ブ ^ス ロベ ^ス ナゾ ^{ール}	0.05	mg/L					<0.0005
97	ブ ^ス ロモブ ^ス チト ^ス	0.1	mg/L					-
98	ベ ^ス ノミル	0.02	mg/L					<0.0002
99	ベンシクロ ^ン	0.1	mg/L					<0.001
100	ベンソ ^ス ピ ^ス シクロ ^ン	0.09	mg/L					-
101	ベンソ ^ス フェナッ ^プ	0.005	mg/L					-
102	ベ ^ン タゾ ^ン	0.2	mg/L					<0.002
103	ベ ^ン テ ^ス イメタリ ^ン	0.3	mg/L					<0.003
104	ベ ^ン フアラカルブ ^ス	0.04	mg/L					<0.0004
105	ベ ^ン フルラリン (ベ ^ス スロジ ^ン)	0.01	mg/L					-
106	ベ ^ン フレセート	0.07	mg/L					-
107	ホスチアセ ^{ート}	0.003	mg/L					-
108	マラチオン (マラソ ^ン)	0.7	mg/L					<0.007
109	メコブ ^ス ロップ ^ス (MCCPP)	0.05	mg/L					<0.0005
110	メソミル	0.03	mg/L					<0.0003
111	メタラキシ ^ル	0.06	mg/L					<0.0006
112	メチダ ^ス チオン (DMTP)	0.004	mg/L					<0.00004
113	メチルタ ^ス イムロ ^ン	0.03	mg/L					-
114	メトミノストロピ ^ン	0.04	mg/L					-
115	メトリブ ^ス シ ^ン	0.03	mg/L					-
116	メフェナセ ^{ット}	0.02	mg/L					<0.0002
117	メブ ^ス ロニル	0.1	mg/L					<0.001
118	モリネート	0.005	mg/L					<0.00005