

ダイオキシン類測定の結果（平成29年度）

採取日	焼却炉	排ガス (ng-TEQ/m ³)		焼却灰 (ng-TEQ/g)		飛灰 (ng-TEQ/g)	
		規制値	5	基準値	3	基準値	3
平成29年6月1日	2号炉	0.013		0.0033		0.45	
平成29年8月4日	1号炉	0.014		0.0017		0.10	