

(単位：ppm)

| 測定場所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 管理基準値 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|
| 煙突入口 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 50 |
| | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |

3 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

| 冷却設備 | 炉別 | 除去年月日 |
|------|-----|--|
| ボイラ | 1号炉 | 9月12日、13日、14日、15日、16日、20日、21日、11月20日、21日、22日、23日、24日 |
| | 2号炉 | 7月11日、12日、13日、14日、18日、19日、1月17日、18日、19日、20日、22日 |

| 排ガス処理設備 | 炉別 | 除去年月日 |
|---------|-----|----------------------|
| バグフィルタ | 1号炉 | 9月16日、19日、11月27日、28日 |
| | 2号炉 | 7月15日、18日、1月26日 |

4 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

| 項目 | 単位 | 基準値 | | 1号炉 | | 2号炉 | | 測定場所 |
|--------------|-------------------|----------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| | | 法規制値 | 管理基準値 | 1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | |
| 試料採取日 | | | | 平成29年8月4日 | 平成30年3月2日 | 平成29年6月1日 | 平成30年1月9日 | 煙突中段 (サンプリング口) |
| 測定結果の得られた日 | | | | 平成29年8月29日 | 平成30年3月16日 | 平成29年6月30日 | 平成30年2月5日 | |
| ばいじん (換算濃度) | g/m ³ | 0.15 | 0.02 | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.003未満 | 0.002未満 | |
| 硫黄酸化物 | m ³ /h | 85.0 | 50.00 | 0.32 | 0.30 | 0.18 | 0.10 | |
| 窒素酸化物 (換算濃度) | ppm | 250(180) | 150 | 90 | 88 | 82 | 100 | |
| 塩化水素 (換算濃度) | mg/m ³ | 200 | 150 | 38 | 12 | 14 | 1 | |

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

| 項目 | 単位 | 基準値 | | 1号炉 | 2号炉 | 測定場所 |
|----------------|-----------------------|------|-------|------------|------------|-------------------|
| | | 法規制値 | 管理基準値 | 1回目 | 1回目 | |
| 試料採取日 | | | | 平成29年8月4日 | 平成29年6月1日 | 煙突中段 (サンプリング口) |
| 測定結果の得られた日 | | | | 平成29年8月25日 | 平成29年6月26日 | |
| 排ガス中のダイオキシン類濃度 | ng-TEQ/m ³ | 5 | 0.5 | 0.014 | 0.013 | |