

水質試験記録表

採水地点：生川浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2021/4/15	2021/5/19									最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	13.0	18.0									18.0	13.0	15.5
水温	℃	-	14.5	18.0									18.0	14.5	16.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出									-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下											<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											<0.003	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											<0.003	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下											<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.9	1.5									2.9	1.5	2.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下											<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下											<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.3									0.4	0.3	0.4
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.9	7.8									7.9	7.8	7.9
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし									-	-	-
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし									-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.36	0.28									0.36	0.28	0.32

水質試験記録表

採水地点：山口浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2021/4/15	2021/5/19									最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	13.0	18.0									18.0	13.0	15.5
水温	℃	-	12.5	17.0									17.0	12.5	14.8
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出									-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下											<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											<0.003	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											<0.003	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下											<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.0	2.7									3.0	2.7	2.9
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下											<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下											<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4									0.4	0.4	0.4
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.8	8.2									8.2	7.8	8.0
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし									-	-	-
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし									-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.36	0.26									0.36	0.26	0.31

水質試験記録表

採水地点：姿見山浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2021/4/15	2021/5/19									最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	16.0	17.5									17.5	16.0	16.8
水温	℃	-	16.5	19.0									19.0	16.5	17.8
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出									-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下											<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											<0.003	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											<0.003	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下											<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.9	2.8									2.9	2.8	2.9
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下											<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下											<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.4									0.4	0.4	0.4
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	8.0	7.9									8.0	7.9	8.0
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし									-	-	-
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし									-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.22	0.24									0.24	0.22	0.23

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：森下浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2021/4/15	2021/5/19								最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	14.5	17.0								17.0	14.5	15.8
水温	℃	-	16.5	18.5								18.5	16.5	17.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0								0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出								-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下										<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下										<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下										<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下										<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下										<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下										<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下										<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下										<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下										<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下										<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下										<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下										<0.003	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下										<0.003	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下										<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下										<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下										<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下										<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下										<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.0	2.9								3.0	2.9	3.0
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下										<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下										<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下										<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下										<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下										<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下										<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下										<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.3								0.4	0.3	0.4
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.6								7.6	7.6	7.6
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし								-	-	-
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし								-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.16	0.18								0.18	0.16	0.17

水質試験記録表

採水地点：大畑浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2021/4/15	2021/5/19									最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	14.5	17.5									17.5	14.5	16.0
水温	℃	-	15.5	17.5									17.5	15.5	16.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出									-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下											<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											<0.003	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											<0.003	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下											<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.3	2.2									2.3	2.2	2.3
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下											<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下											<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3	0.3									0.3	0.3	0.3
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.7	7.8									7.8	7.7	7.8
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし									-	-	-
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし									-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.24	0.18									0.24	0.18	0.21

水質試験記録表

採水地点：中井浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2021/4/15	2021/5/19									最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	15.0	16.5									16.5	15.0	15.8
水温	℃	-	18.0	19.0									19.0	18.0	18.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出									-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下											<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											<0.003	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											<0.003	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下											<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.7									1.7	1.7	1.7
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下											<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下											<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3	0.3									0.3	0.3	0.3
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.3	7.6									7.6	7.3	7.5
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし									-	-	-
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし									-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.12	0.12									0.12	0.12	0.12

水質試験記録表

採水地点：初花浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2021/4/15	2021/5/19								最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	13.0	16.0								16.0	13.0	14.5
水温	℃	-	18.0	15.0								18.0	15.0	16.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0								0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出								-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下										<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下										<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下										<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下										<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下										<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下										<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下										<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下										<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下										<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下										<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下										<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下										<0.003	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下										<0.003	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下										<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下										<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下										<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下										<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下										<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.1	2.0								2.1	2.0	2.1
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下										<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下										<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下										<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下										<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下										<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下										<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下										<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	<0.3								0.4	<0.3	<0.3
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.9	7.9								7.9	7.9	7.9
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし								-	-	-
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし								-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.12	0.24								0.24	0.12	0.18