

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：生川浄水場 1区コミュニティ広場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2020/04/14	2020/05/12	2020/06/09	2020/07/14	2020/08/17	2020/09/08	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/08	2021/01/12	2021/02/09	2021/03/09	最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	12.1	22.2	28.3	19.2	33.7	25.6	23.7	12.7	11.9	4.3	4.0	8.5	33.7	4.0	17.2
水温	℃	-	11.7	16.7	21.2	19.9	26.7	21.5	19	14.8	10.8	5.4	6.4	8.6	26.7	5.4	15.2
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						0.0003未満							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						0.00005未満							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						0.004未満							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下						1.5							1.50	1.50	1.50
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.06							0.06	0.06	0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						0.0002未満							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.002未満							<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.07			0.06		0.06未満		0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.01			0.004			0.002		0.002		0.010	0.002	0.005
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003			0.003			0.002未満		0.002未満		0.003	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.012			0.005			0.002		0.002		0.012	0.002	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.004	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002			0.001			0.001未満		0.001未満		0.002	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満		<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						0.03未満							<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						3.1							3.1	3.1	3.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6	1.4	1.5	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	3.3	1.6	3.3	1.4	1.7
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下						44							44	44	44
40 蒸発残留物	mg/L	500以下						73							73	73	73
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						0.00001未満							<0.00001	<0.00001	<0.00001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						0.00001未満							<0.00001	<0.00001	<0.00001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005以下						0.0005未満							<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2	0.5	<0.2	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.9	7.5	7.9	7.6	7.7	7.9	7.8	7.9	8.2	7.8	8.2	7.5	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.1	0.3	0.6	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.6	0.1	0.3

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：山口浄水場 3区コミュニティ広場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2020/04/14	2020/05/12	2020/06/09	2020/07/14	2020/08/17	2020/09/08	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/08	2021/01/12	2021/02/09	2021/03/09	最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	11.3	24.5	29.2	19.2	33.1	31.9	25.7	13.6	12.7	4.8	5.3	9.5	33.1	4.8	18.4
水温	℃	-	10	14.7	19.5	18.7	23.5	23.5	16.6	11.8	8.2	2.7	4.2	6.8	23.5	2.7	13.4
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						0.0003未満							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						0.00005未満							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						0.004未満							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下						1.5							1.50	1.50	1.50
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.06							0.06	0.06	0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						0.0002未満							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.002未満							<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.07					0.06未満		0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004			0.005			0.001未満		0.001		0.005	<0.001	0.003
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満			0.003			0.002未満		0.002未満		0.003	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.004			0.006			0.001未満		0.001		0.006	<0.001	0.003
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.001未満			0.001			0.001未満		0.001未満		0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満		<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						0.03未満							<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						3.7							3.7	<3.7	3.7
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.6	2.2	2.3	2	2.1	1.8	1.7	2.3	2.4	2.5	3.2	3	3.2	1.7	2.3
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下			56			52			59		61		61	52	57
40 蒸発残留物	mg/L	500以下			94			84			70		88		94	70	84
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						0.00001未満							<0.00001	<0.00001	<0.00001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						0.00001未満							<0.00001	<0.00001	<0.00001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005以下						0.0005未満							<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.2	0.2未満	0.2	0.2	0.3	0.6	<0.2	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.7	8	7.7	7.7	8	7.8	7.9	7.9	7.6	8.0	7.6	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.1	0.4

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：姿見山浄水場 12区横瀬町民グラウンド

採水年月日	単位	水道水水質基準	2020/04/14	2020/05/12	2020/06/09	2020/07/14	2020/08/17	2020/09/08	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/08	2021/01/12	2021/02/09	2021/03/09	最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	12.2	20.8	30	19.8	31.3	31.8	25.5	13.7	12.0	4.2	4.0	10.1	31.8	4.0	18.0
水温	℃	-	11.5	16.5	21	20.7	25.9	25.6	18.5	13.6	9.5	4.7	6.2	8.0	25.9	4.7	15.1
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						0.0003未満							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						0.00005未満							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						0.004未満							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下						1.1							1.10	1.10	1.10
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.06							0.06	0.06	0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						0.0002未満							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.002未満							<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.07			0.06未満		0.06未満		0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.015			0.019			0.006		0.006	0.019	0.006	0.006	0.012
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003			0.005			0.002未満		0.003	0.005	<0.002	<0.002	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.017			0.021			0.006		0.006	0.021	0.006	0.006	0.013
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003			0.006			0.002		0.003	0.006	0.002	0.002	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002			0.002			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満		<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.02							0.02	0.02	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						0.03未満							<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						4.1							4.1	4.1	4.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.7	2.3	2.3	2	2.3	2.4	2	2.3	2.3	2.6	3.6	3	3.6	2.0	2.5
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下						51							51	51	51
40 蒸発残留物	mg/L	500以下			89			82			68		82		89	68	80
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						0.000001未満							<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						0.000001未満							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005以下						0.0005未満							<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.2	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	8	8	8.1	7.8	8	7.9	8	8.1	8	8	8.1	7.7	8.1	7.7	8.0
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.5	0.1	0.3

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：森下浄水場 18区低区配水池内水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2020/04/14	2020/05/12	2020/06/09	2020/07/14	2020/08/17	2020/09/08	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/08	2021/01/12	2021/02/09	2021/03/09	最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	12.4	22.8	28.3	19.8	32.8	31.7	26	13.4	12.5	3.6	5.4	7.5	32.8	3.6	18.0
水温	℃	-	13.7	18.5	22.2	21.1	23.5	26.5	19.7	16.7	13.3	8.6	9.3	11.5	26.5	8.6	17.1
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						0.0003未満							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						0.00005未満							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						0.004未満							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下						1.3							1.30	1.30	1.30
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.06							0.06	0.06	0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						0.0002未満							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.002未満							<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.12			0.06未満		0.06未満		0.12	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.014			0.016			0.007		0.006		0.016	0.006	0.011
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満			0.003			0.002未満		0.002未満		0.003	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.017			0.019			0.008		0.007		0.019	0.007	0.013
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005			0.005			0.002		0.003		0.005	0.002	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003			0.003			0.001		0.001		0.003	0.001	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満		<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						0.03未満							<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						4.6							4.6	4.6	4.6
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.6	3.5	2.9	2.6	2.7	2.7	2.1	2.7	3.1	3.1	3	3.1	3.6	2.1	2.9
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下			51			57			54		54		57	51	54
40 蒸発残留物	mg/L	500以下			84			84			74		77		84	74	80
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						0.00001未満							<0.00001	<0.00001	<0.00001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						0.00001未満							<0.00001	<0.00001	<0.00001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005以下						0.0005未満							<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.6	0.2	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.7
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：大畑浄水場 20区旧芦ヶ久保小学校水質検査用水

採水年月日	単位	水道水水質基準	2020/04/15	2020/05/12	2020/06/09	2020/07/14	2020/08/17	2020/09/23	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/08	2021/01/12	2021/02/09	2021/03/09	最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	18.9	21.3	29.8	18.5	32.6	20.6	23	12.7	11.6	4.6	4.2	8.3	32.6	4.2	17.2
水温	℃	-	11.8	16.5	20.1	20.4	25.3	22.4	18.6	11.6	10.5	5.4	7.0	9.5	25.3	5.4	14.9
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						0.0003未満							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						0.00005未満							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						0.004未満							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下						1							1.00	1.00	1.00
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.07							0.07	0.07	0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						0.0002未満							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.002未満							<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.08			0.06		0.06未満		0.08	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004			0.004			0.001		0.001		0.004	0.001	0.003
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.004			0.005			0.001		0.001		0.005	0.001	0.003
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.001未満			0.001			0.001未満		0.001未満		0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満		<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.02							0.020	0.020	0.020
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.07			0.12			0.13		0.17		0.17	0.07	0.12
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						3.8							3.8	3.8	3.8
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1	1.8	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	1.7	2.1
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下						56							56	56	56
40 蒸発残留物	mg/L	500以下						98							98	98	98
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						0.000001未満							<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						0.000001未満							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005以下						0.0005未満							<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.6	<0.2	0.2
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
50 色度	度	5以下	1.2	1.8	1.1	1.8	1.1	1.6	2.3	1.1	1.2	1.4	1.1	1.3	2.3	1.1	1.4
51 濁度	度	2以下	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.4	0.7	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.7	0.1	0.3
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.2	0.1	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	0.2

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 中井浄水場 22区消防団第5分団詰所外水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2020/04/14	2020/05/12	2020/06/09	2020/07/14	2020/08/17	2020/09/08	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/08	2021/01/12	2021/02/09	2021/03/09	最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	11.5	19.7	26.1	18.7	30.8	29.7	22.3	12.9	12.2	3.0	4.9	7.5	30.8	3.0	16.6
水温	℃	-	13.6	20.7	24.3	22.6	29.5	27.7	19	15.8	11.3	6.4	9.3	11.3	29.5	6.4	17.6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						0.0003未満							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						0.00005未満							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						0.004未満							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下						1.4							1.40	1.40	1.40
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.06							0.06	0.06	0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						0.0002未満							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.002未満							<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満		<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.013			0.022			0.005		0.005	0.022	0.005	0.005	0.011
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満			0.004			0.002未満		0.003	0.004	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.015			0.025			0.005		0.005	0.025	0.005	0.005	0.013
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006			0.011			0.004		0.004	0.011	0.004	0.004	0.006
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002			0.003			0.001未満		0.001未満	0.003	<0.001	<0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						0.03未満							<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						3.2							3.2	3.2	3.2
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.7	1.8	1.7	1.9	1.9	1.6	1.9	1.8	1.7	2	1.8	2.0	1.6	1.8
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下						34							34	34	34
40 蒸発残留物	mg/L	500以下						63							63	63	63
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						0.000001未満							<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						0.000001未満							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005以下						0.0005未満							<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2未満	0.2	0.3	0.5	<0.2	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	7.8	7.5	7.4	7.8	7.4	7.6
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.1	0.2

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：初花浄水場 22区消火栓内水質検査用水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2020/04/14	2020/05/12	2020/06/09	2020/07/14	2020/08/17	2020/09/08	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/08	2021/01/12	2021/02/09	2021/03/09	最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	13.2	18.3	25.6	18	30	28.7	21.7	12.3	12.5	2.0	3.0	7.2	30.0	2.0	16.0
水温	℃	-	10.4	16.5	21	18.7	25	24.3	18.9	12.4	10.5	3.6	6.0	7.5	25.0	3.6	14.6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						0.0003未満							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						0.00005未満							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						0.004未満							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下						1.4							1.40	1.40	1.40
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.06							0.06	0.06	0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						0.0002未満							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.002未満							<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.08			0.16			0.06		0.11		0.16	0.06	0.1025
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.01			0.015			0.004		0.005		0.015	0.004	0.009
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004			0.004			0.002		0.003		0.004	0.002	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.012			0.017			0.004		0.005		0.017	0.004	0.010
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005			0.008			0.002		0.003		0.008	0.002	0.005
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002			0.002			0.001未満		0.001未満		0.002	<0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満		<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						0.03未満							<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						3.3							3.3	3.3	3.3
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2	1.9	1.9	1.8	1.9	2.1	2	2.1	1.9	1.9	2.1	2	2.1	1.8	2.0
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下						50							50	50	50
40 蒸発残留物	mg/L	500以下						81							81	81	81
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						0.000001未満							<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						0.000001未満							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005以下						0.0005未満							<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2未満	0.3	0.3	0.5	<0.2	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.6	7.9	7.6	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.5	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.1	0.3