

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：皆野町大字皆野283番地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/14	2026/05/14	2026/06/09										最大値	最小値	平均値
気温	℃	—	20.5	22.2	20.4										22.2	20.4	21.0
水温	℃	—	16.5	20.1	20.5										20.5	16.5	19.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007											0.007	0.007	0.007
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004											0.004	0.004	0.004
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.009											0.009	0.009	0.009
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005											0.005	0.005	0.005
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06											0.06	0.06	0.06
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	4.2	3.6										5.7	3.6	4.5
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下		78											78	78	78
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000006	0.000001未満	0.000001未満										0.000006	<0.000001	0.000002
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.4										0.5	0.4	0.4
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.6										7.8	7.6	7.7
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										—	—	—
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										—	—	—
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.50	0.50	0.53										0.53	0.50	0.51

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：長瀬町大字矢那瀬109-1

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/14	2026/05/14	2026/06/09										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	18	23	22.4										23.0	18.0	21.1
水温	℃	－	16.5	20.6	21										21.0	16.5	19.4
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンスルホン酸及びベ ルルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.08											0.08	0.08	0.08
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013											0.013	0.013	0.013
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.016											0.016	0.016	0.016
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008											0.008	0.008	0.008
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06											0.06	0.06	0.06
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	5.6	4.7	4.6										5.6	4.6	5.0
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下		80											80	80	80
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6										0.6	0.5	0.5
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9										7.9	7.8	7.9
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.23	0.11										0.43	0.11	0.26

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：皆野町大字金沢114番地3地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/14	2026/05/14	2026/06/09											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	17	18.7	19.3											19.3	17.0	18.3
水温	℃	－	15.5	19.3	20.5											20.5	15.5	18.4
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性											－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下		0.7												0.70	0.70	0.70
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満												<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.1												0.10	0.1	0.1
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013												0.013	0.013	0.013
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015												0.015	0.015	0.015
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008												0.008	0.008	0.008
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002												0.002	0.002	0.002
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	5.2	4.5	4.6											5.2	4.5	4.8
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		51												51	51	51
41 蒸発残留物	mg/L	500以下		83												83	83	83
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.6											0.6	0.4	0.5
48 pH値		5.8以上8.6以下		7.7	7.8											7.8	7.7	7.7
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない											－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない											－	－	－
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39	0.31	0.18											0.39	0.18	0.29

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：皆野町大字三沢2549番地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/14	2026/05/14	2026/06/09											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	20.6	23	20.8											23.0	20.6	21.5
水温	℃	－	13.2	16.8	17											17.0	13.2	15.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性											－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペ ルフルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満												<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満												<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.009												0.009	0.009	0.009
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005												0.005	0.005	0.005
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011												0.011	0.011	0.011
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006												0.006	0.006	0.006
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002												0.002	0.002	0.002
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	4	3.7	3.8											4.0	3.7	3.8
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		91												91	91	91
41 蒸発残留物	mg/L	500以下		118												118	118	118
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.8	0.5	0.5											0.8	0.5	0.6
48 pH値		5.8以上8.6以下	8	8	8											8.0	8.0	8.0
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない											－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない											－	－	－
51 色度	度	5以下	0.5	0.5	0.5未満											0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.22	0.60	0.14											0.60	0.14	0.32