

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：上田野配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/09	2026/05/14	2026/06/04										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	20.5	26	20.5										26.0	20.5	22.3
水温	℃	－	16	21.5	24.5										24.5	16.0	20.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンスルホン酸及びベ ルルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005											0.005	0.005	0.005
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005											0.005	0.005	0.005
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	0.9	0.7	0.8										0.9	0.7	0.8
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.2										0.4	0.2	0.3
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.9	8										8.0	7.8	7.9
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42	0.48	0.35										0.48	0.35	0.42

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：安谷川浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/09	2026/05/14	2026/06/04										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	18	22.5	19.5										22.5	18.0	20.0
水温	℃	－	13.5	19	20										20.0	13.5	17.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.002											0.002	0.002	0.002
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.002											0.002	0.002	0.002
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8	0.7	0.8										0.8	0.7	0.8
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.4										0.4	0.3	0.3
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.8										7.8	7.6	7.7
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.49	0.35										0.49	0.35	0.42

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 寺沢配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/09	2026/05/14	2026/06/04										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	18	24	19										24.0	18.0	20.3
水温	℃	－	12	16.5	20										20.0	12.0	16.2
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンスルホン酸及びベ ルルオロオクタンスルホン酸ナトリウム	mg/L	0.00005以下		0.000005未満											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007											0.007	0.007	0.007
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.007											0.007	0.007	0.007
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005											0.005	0.005	0.005
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	0.9	1	1										1.0	0.9	1.0
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.4										0.4	0.3	0.3
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6										7.6	7.5	7.5
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.21	0.50	0.32										0.50	0.21	0.34

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：谷津川浄水場 2

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/09	2026/05/14	2026/06/04										最大値	最小値	平均値
気温	℃	—	18	21.5	19										21.5	18.0	19.5
水温	℃	—	10.5	14.5	16.5										16.5	10.5	13.8
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンスルホン酸及びベルルオロオクタンスルホン酸ナトリウム塩	mg/L	0.00005以下		0.000005未満											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008											0.008	0.008	0.008
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008											0.008	0.008	0.008
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004											0.004	0.004	0.004
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2	1	1										1.2	1.0	1.1
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.3										0.5	0.3	0.4
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	8	8										8.0	7.9	8.0
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										—	—	—
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										—	—	—
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.23	0.26	0.19										0.26	0.19	0.23