水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 上田野配水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/09	2026/05/14	2026/06/04	2026/07/02	2026/08/06	2026/09/03							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	20.5	26	20.5	22	33	24.5							33.0	20.5	24.4
	水温	℃	－	16	21.5	24.5	24	30	28.5							30.0	16.0	24.1
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.5								0.50	0.50	0.50
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満								<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005			0.009								0.009	0.005	0.007
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002			0.003								0.003	0.002	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005			0.011								0.011	0.005	0.008
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.003								0.003	0.003	0.003
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.002								0.002	<0.001	0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					2.6								2.6	2.6	2.6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.9	0.7	0.8	1	0.7	0.8							1.0	0.7	0.8
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下					28								28	28	28
41	蒸発残留物	mg/L	500以下					58								58	58	58
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2							0.4	0.2	0.3
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.9	8	7.6	8.1	7.8							8.1	7.6	7.9
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42	0.48	0.35	0.27	0.35	0.28							0.48	0.27	0.36

水　質　試　験　記　録　表

採水地点： 安谷川浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/09	2026/05/14	2026/06/04	2026/07/02	2026/08/06	2026/09/03							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	18	22.5	19.5	20	29	27							29.0	18.0	22.7
	水温	℃	－	13.5	19	20	21	25	24							25.0	13.5	20.4
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.5								0.50	0.50	0.50
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満								<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.002			0.005								0.005	0.002	0.004
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満			0.002								0.002	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.006								0.006	0.002	0.004
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満			0.002								0.002	<0.002	<0.002
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.001								0.001	<0.001	<0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					2.6								2.6	2.6	2.6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8							0.8	0.7	0.8
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下					25								25	25	25
41	蒸発残留物	mg/L	500以下					57								57	57	57
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2							0.5	0.2	0.3
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.8	7.5	7.9	7.6							7.9	7.5	7.7
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.49	0.35	0.33	0.39	0.35							0.49	0.33	0.39

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 寺沢配水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/09	2026/05/14	2026/06/04	2026/07/02	2026/08/06	2026/09/03							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	18	24	19	20	30	27							30.0	18.0	23.0
	水温	℃	－	12	16.5	20	19.5	23	23.5							23.5	12.0	19.1
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.5								0.50	0.50	0.50
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満								<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007			0.011								0.011	0.007	0.009
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.002								0.003	0.002	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.007			0.013								0.013	0.007	0.010
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.004								0.005	0.004	0.005
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.002								0.002	<0.001	0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					2.7								2.7	2.7	2.7
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.9	1	1	0.9	0.8	1							1.0	0.8	0.9
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下					25								25	25	25
41	蒸発残留物	mg/L	500以下					55								55	55	55
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2							0.4	0.2	0.3
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.8	7.6							7.8	7.5	7.6
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.21	0.50	0.32	0.25	0.36	0.27							0.50	0.21	0.32

水　質　試　験　記　録　表

採水地点： 谷津川浄水場２

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/09	2026/05/14	2026/06/04	2026/07/02	2026/08/06	2026/09/03							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	18	21.5	19	20	28	27.5							28.0	18.0	22.3
	水温	℃	－	10.5	14.5	16.5	18	22	21.7							22.0	10.5	17.2
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.6								0.60	0.60	0.60
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.06								0.06	0.06	0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満								<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008			0.012								0.012	0.008	0.010
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満			0.003								0.003	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008			0.014								0.014	0.008	0.011
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.005								0.005	0.004	0.005
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.002								0.002	<0.001	0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					2.9								2.9	2.9	2.9
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2	1	1	0.9	0.9	1.1							1.2	0.9	1.0
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下					51								51	51	51
41	蒸発残留物	mg/L	500以下					91								91	91	91
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3							0.5	0.3	0.4
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	8	8	8	8	7.8							8.0	7.8	8.0
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.23	0.26	0.19	0.23	0.21	0.41							0.41	0.19	0.26