

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：上田野配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/10															最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	20.5															20.5	20.5	20.5
水温	℃	－	13.5															13.5	13.5	13.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0															0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性															—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下																<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下																<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下																<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下																<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下																<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8															0.8	0.8	0.8
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下																<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下																<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下																<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下																<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下																<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3															0.3	0.3	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8															7.8	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない															—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない															—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満															<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満															<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38															0.4	0.4	0.4

採水年月日	単位	水道水水质基準	2025/04/10																	最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	21																	21.0	21.0	21.0
水温	℃	-	12.5																	12.5	12.5	12.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0																	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性																	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																		<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																		<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																		<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下																		<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下																		<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下																		<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																		<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下																		<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																		<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																		<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下																		<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																		<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																		<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																		<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下																		<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																		<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																		<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																		<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																		<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																		<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																		<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																		<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8																	0.8	0.8	0.8
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下																		<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下																		<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																		<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下																		<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下																		<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																		<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下																		<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3																	0.3	0.3	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.7																	7.7	7.7	7.7
48 味		異常でないこと	異常ではない																	-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない																	-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満																	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満																	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.48																	0.5	0.5	0.5

水質試験記録表

採水地点：寺沢配水場

採水年月日	単位	水道水水质基準	2025/04/10
気温	℃	-	18
水温	℃	-	11
1一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0
2大腸菌	—	検出されないこと	陰性
3カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	
4水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	
5セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	
6鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	
7ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	
8六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	
9亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	
10シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	
11硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	
12フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	
13ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	
14四塩化炭素	mg/L	0.002以下	
151,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	
16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	
17ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	
18テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
19トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
20ベンゼン	mg/L	0.01以下	
21塩素酸	mg/L	0.6以下	
22クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
23クロロホルム	mg/L	0.06以下	
24ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
25ジブromokkろロメタン	mg/L	0.1以下	
26臭素酸	mg/L	0.01以下	
27総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
28トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
29ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
30プロモホルム	mg/L	0.09以下	
31ホルムアルデhid	mg/L	0.08以下	
32亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	
33アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	
34鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	
35銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	
36ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	
37マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	
38塩化物イオン	mg/L	200以下	0.9
39カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	
40蒸発残留物	mg/L	500以下	
41陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	
42ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	
432ーmeチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	
44非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	
45フェノール類	mg/L	0.005以下	
46有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3
47pH値		5.8以上8.6以下	7.6
48味		異常でないこと	異常ではない
49臭気		異常でないこと	異常ではない
50色度	度	5以下	0.5未満
51濁度	度	2以下	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.24

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：谷津川浄水場 1

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/10															最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	19.5															19.5	19.5	19.5
水温	℃	－	12.3															12.3	12.3	12.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0															0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性															—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下																<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下																<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下																<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下																<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下																<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロホルム	mg/L	0.06以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1															1.0	1.0	1.0
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下																<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下																<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下																<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下																<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下																<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4															0.4	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8															7.8	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない															—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない															—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満															<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満															<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.37															0.4	0.4	0.4

水質試験記録表

採水地点： 谷津川浄水場 2

採水年月日	単位	水道水水质基準	2025/04/10															最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	20.5															20.5	20.5	20.5
水温	℃	-	9															9.0	9.0	9.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0															0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性															-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下																<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下																<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下																<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下																<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下																<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1															1.0	1.0	1.0
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下																<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下																<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下																<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下																<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下																<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5															0.5	0.5	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8															7.8	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない															-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない															-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満															<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満															<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29															0.3	0.3	0.3