水　質　試　験　記　録　表

中津川浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24	2025/05/22	2025/06/19	2025/07/17	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/16	2026/01/22			最大値	最小値	平均値
	気温	℃	−	17.2	21	24.8	23.8	27.8	26.8	16.9	10.0	-1.0	-2.2			27.8	-2.2	16.5
	水温	℃	−	11.7	16.4	18.2	21.5	22.7	22.5	19	12.5	7.4	5.0			22.7	5.0	15.7
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			−	−	−
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.004			0.005			0.004					0.005	0.004	0.00433333
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.6								0.60	0.60	0.6
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満					<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.014			0.021			0.011					0.021	0.011	0.015
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満			0.011			0.005					0.011	<0.002	0.005
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015			0.024			0.013					0.024	0.013	0.017
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.016			0.008					0.016	0.008	0.011
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001			0.003			0.002					0.003	0.001	0.002
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3								3.0	3.0	3.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2	1.1	1.1	1.3	1.5	1.6	1.8	1.8	2.2	2.6			2.6	1.1	1.6
39	カルシウム・マグネシウム等　(硬度)	mg/L	300以下					51								51	51	51
40	蒸発残留物	mg/L	500以下					84								84	84	84
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.6	0.9	0.6	0.7	0.4	0.4	0.3	0.3			0.9	0.3	0.5
47	pH値		5.8以上8.6以下	8	8	8	8.2	8.1	8	8.1	8.1	7.9	7.9			8.2	7.9	8.0
48	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない			−	−	−
49	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない			−	−	−
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			0.7	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.57	0.59	0.58	0.11	0.57	0.36	0.66	0.63	0.49	0.34			0.66	0.11	0.49

水　質　試　験　記　録　表

三峰浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24	2025/05/22	2025/06/19	2025/07/17	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/16	2026/01/22			最大値	最小値	平均値
	気温	℃	-	17.8	26.2	25.7	22.9	28.2	24.5	12.9	6.7	3.0	-3.7			28.2	-3.7	16.4
	水温	℃	-	9.4	12.7	14	18	19.8	20.4	16.2	11.4	8.3	6.5			20.4	6.5	13.7
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.8								0.80	0.80	0.80
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06			0.06未満					0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.017			0.014			0.008					0.017	0.008	0.013
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.01			0.007			0.004					0.010	0.004	0.007
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017			0.016			0.008					0.017	0.008	0.014
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.008			0.005					0.009	0.005	0.007
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.002			0.001未満					0.002	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01								0.010	0.010	0.010
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					4								4.0	4.0	4.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2	1.1	1.1	1.3	1.2	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3			1.5	1.1	1.3
39	カルシウム・マグネシウム等　(硬度)	mg/L	300以下					37								37	37	37
40	蒸発残留物	mg/L	500以下					76								76	76	76
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3			0.7	0.3	0.5
47	pH値		5.8以上8.6以下	8	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6			8.0	7.4	7.6
48	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない			-	-	-
49	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない			-	-	-
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			0.6	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.34	0.51	0.32	0.55	0.38	0.63	0.77	0.66	0.73			0.77	0.32	0.53

水　質　試　験　記　録　表

栃本浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24	2025/05/22	2025/06/19	2025/07/17	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/16	2026/01/22			最大値	最小値	平均値
	気温	℃	−	23.8	27.7	30.8	24.2	31.9	29.5	17.4	11.9	6.5	0.7			31.9	0.7	20.4
	水温	℃	−	15.2	18.3	20.5	24.9	27	26.2	21.3	15.7	11.5	8.3			27.0	8.3	18.9
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			−	−	−
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.7								0.70	0.70	0.70
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満					<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.011			0.017			0.008					0.017	0.008	0.012
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.003			0.005					0.005	0.003	0.004
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011			0.018			0.008					0.018	0.008	0.012
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008			0.012			0.007					0.012	0.007	0.009
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.001			0.001未満					0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.09			0.07			0.03					0.09	0.03	0.06
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.1								3.1	3.1	3.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7			0.9	0.7	0.8
39	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下					20								20	20	20
40	蒸発残留物	mg/L	500以下					51								51	51	51
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2			0.5	0.2	0.4
47	pH値		5.8以上8.6以下	8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.7	7.5	7.6			8.0	7.5	7.7
48	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない			−	−	−
49	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない			−	−	−
50	色度	度	5以下	0.8	1.3	1	0.6	1.1	1.3	1.9	0.5未満	0.6	0.7			1.9	<0.5	0.9
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45	0.36	0.25	0.22	0.24	0.22	0.13	0.95	0.43	0.41			0.95	0.13	0.37

水 質 試 験 記 録 表

大血川浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24	2025/05/22	2025/06/19	2025/07/17	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/16	2026/01/22			最大値	最小値	平均値
	気温	℃	−	20.7	25	30.1	22.6	27.8	27.2	16.4	10.3	4.2	0.6			30.1	0.6	18.5
	水温	℃	−	14.1	16.5	18.3	22.7	23.6	23.3	19.9	14.2	10.0	7.3			23.6	7.3	17.0
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			−	−	−
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.6								0.60	0.60	0.60
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満					<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006			0.006			0.003					0.006	0.003	0.005
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.003			0.002未満					0.003	<0.002	0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.006			0.007			0.003					0.007	0.003	0.005
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.003			0.002未満					0.004	<0.002	0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.001			0.001未満					0.001	<0.001	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01								0.010	0.010	0.010
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					1.9								1.9	1.9	1.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6			0.7	0.5	0.6
39	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下		59			72			74					74	59	68
40	蒸発残留物	mg/L	500以下					101								101	101	101
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満			0.4	<0.2	0.2
47	pH値		5.8以上8.6以下	8	8	8	8	8.1	8.1	8.1	8.1	8	8.1			8.1	8.0	8.1
48	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない			−	−	−
49	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない			−	−	−
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.82	0.65	0.59	0.54	0.73	0.77	0.70	0.60	0.70	0.50			0.82	0.50	0.66

水　質　試　験　記　録　表

落合浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24	2025/05/22	2025/06/19	2025/07/17	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/16	2025/11/18	R11.12.17	2026/01/22			最大値	最小値	平均値
	気温	℃	−	19	22	26.2	22.2	24	23.7	15	9.5	−0.2	−1.2			26.2	−1.2	16.0
	水温	℃	−	14.3	18.7	21.5	23.4	25.9	25	19.9	12.5	8.8	6.5			25.9	6.5	17.7
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			−	−	−
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下		1.6			1.7			1.8					1.80	1.60	1.70
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.08								0.08	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.07			0.08					0.08	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.016			0.027			0.012					0.027	0.012	0.018
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.011			0.006					0.011	0.006	0.009
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017			0.029			0.012					0.029	0.012	0.019
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.013			0.015			0.008					0.015	0.008	0.012
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001			0.002			0.001未満					0.002	<0.001	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01								0.010	0.010	0.010
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					4.3								4.3	4.3	4.3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2			1.6	1.2	1.3
39	カルシウム・マグネシウム等　(硬度)	mg/L	300以下		68			73			71					73	68	71
40	蒸発残留物	mg/L	500以下		101			125			101					125	101	109
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	２−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4			0.8	0.4	0.6
47	pH値		5.8以上8.6以下	8	8	8	8	8	8.1	8.1	8.1	8	8			8.1	8.0	8.0
48	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない			−	−	−
49	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない			−	−	−
50	色度	度	5以下	0.6	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			0.6	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.64	0.70	0.66	0.53	0.61	0.62	0.64	0.78	0.60	0.64			0.78	0.53	0.64

水　質　試　験　記　録　表

中双里浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24	2025/05/22	2025/06/19	2025/07/29	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/16	2026/01/22			最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	21	23.5	25	33	24.9	22.3	15	10.0	1.1	-3.0			33.0	-3.0	17.3
	水温	℃	－	13.9	19	22	20.5	23.2	23.3	17.2	10.6	5.0	2.4			23.3	2.4	15.7
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0			64	0	6.4
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.8								0.80	0.80	0.80
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.06								0.06	0.06	0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満					<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.011			0.013			0.01					0.013	0.010	0.011
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			0.006			0.005					0.006	0.005	0.006
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011			0.014			0.01					0.014	0.010	0.012
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.005			0.006					0.006	0.005	0.005
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.001			0.001未満					0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満					<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満					<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.2								3.2	3.2	3.2
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.1	1	0.9	0.6	0.8	1.3	1.1	1	1	1.2			1.3	0.6	1.0
39	カルシウム・マグネシウム等　(硬度)	mg/L	300以下		85			90			94					94	85	90
40	蒸発残留物	mg/L	500以下		113			130			119					130	113	121
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3			0.6	0.3	0.4
47	pH値		5.8以上8.6以下	8	8.1	8.1	8	8.1	8.1	8.1	8.1	8	8			8.1	8.0	8.1
48	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない			－	－	－
49	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない			－	－	－
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5	1.3	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			1.3	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1	0.1未満	1.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満			1.2	<0.1	0.2
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.74	0.81	0.30	0.07	0.19	0.33	1.03	0.81	0.40	1.47			1.47	0.07	0.62

※７月２９日採水の中双里浄水場の遊離残留塩素については基準値を下回っていますが、直後に原因究明の後、（0.1ｍｇ／L）以上で復旧しております。