水　質　試　験　記　録　表

採水地点： 皆野町大字皆野3596-1地先

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/14	2026/05/14	2026/06/09	2026/07/13	2026/08/05	2026/09/09							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	20.5	22.2	20.4	26.8	25	25.7							26.8	20.4	23.4
	水温	℃	－	16.5	20.1	20.5	24	24.5	22.8							24.5	16.5	21.4
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.002								0.002	0.002	0.002
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.6								0.60	0.60	0.60
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06								0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007			0.01								0.010	0.007	0.009
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.004								0.004	0.004	0.004
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.009			0.012								0.012	0.009	0.011
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.008								0.008	0.005	0.007
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06			0.11								0.11	0.06	0.09
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.06								0.06	0.06	0.06
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.02								0.02	0.02	0.02
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.7								3.7	3.7	3.7
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	4.2	3.6	3.6	3.6	6.2							6.2	3.6	4.5
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下					50								50	50	50
41	蒸発残留物	mg/L	500以下		78			82								82	78	80
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000005							0.000005	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000006	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000006	<0.000001	0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7							0.7	0.4	0.5
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.7							7.8	7.6	7.7
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.9	1	0.5未満							2.9	<0.5	0.7
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.1	0.4	0.1							1.1	<0.1	0.3
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.50	0.50	0.53	0.54	0.53	0.50							0.54	0.50	0.52

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 皆野町大字金沢114番地3地先

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/14	2026/05/14	2026/06/09	2026/07/13	2026/08/05	2026/09/09							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	17	18.7	19.3	27.9	24.6	26.8							27.9	17.0	22.4
	水温	℃	－	15.5	19.3	20.5	24	26.6	21.5							26.6	15.5	21.2
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下		0.7			0.6								0.70	0.60	0.65
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.1			0.18								0.18	0.1	0.14
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013			0.021								0.021	0.013	0.017
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満			0.002								0.002	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015			0.023								0.023	0.015	0.019
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008			0.012								0.012	0.008	0.010
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.09								0.09	0.09	0.09
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.9								3.9	3.9	3.9
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.2	4.5	4.6	3.9	3.8	4							5.2	3.8	4.3
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下		51			49								51	49	50
41	蒸発残留物	mg/L	500以下		83			81								83	81	82
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5							0.6	0.4	0.5
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8							7.8	7.7	7.8
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39	0.31	0.18	0.30	0.36	0.36							0.39	0.18	0.32

水　質　試　験　記　録　表

採水地点： 皆野町大字三沢960

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/14	2026/05/14	2026/06/09	2026/07/13	2026/08/05	2026/09/09							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	20.6	23	20.8	28	25.2	26							28.0	20.6	23.9
	水温	℃	－	13.2	16.8	17	22.6	24.6	22.9							24.6	13.2	19.5
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.7								0.70	0.70	0.70
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.07								0.07	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.009			0.021								0.021	0.009	0.015
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.007								0.007	0.005	0.006
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011			0.024								0.024	0.011	0.018
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			0.008								0.008	0.006	0.007
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.003								0.003	0.002	0.003
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					2.7								2.7	2.7	2.7
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4	3.7	3.8	2.1	2	3.3							4.0	2.0	3.2
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下		91			47								91	47	69
41	蒸発残留物	mg/L	500以下		118			97								118	97	108
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5							0.8	0.4	0.5
48	pH値		5.8以上8.6以下	8	8	8	8	8	7.8							8.0	7.8	8.0
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.22	0.60	0.14	0.32	0.21	0.34							0.60	0.14	0.31

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 長瀞町大字矢那瀬109-1

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/14	2026/05/14	2026/06/09	2026/07/13	2026/08/05	2026/09/09							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	18	23	22.4	29.5	27.7	26.6							29.5	18.0	24.5
	水温	℃	－	16.5	20.6	21	25.1	27.4	23.4							27.4	16.5	22.3
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.6								0.60	0.60	0.60
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.08			0.09								0.09	0.08	0.085
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013			0.021								0.021	0.013	0.017
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満			0.004								0.004	<0.002	0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.016			0.024								0.024	0.016	0.020
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008			0.013								0.013	0.008	0.011
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.003								0.003	0.003	0.003
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06			0.09								0.09	0.06	0.08
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.7								3.7	3.7	3.7
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.6	4.7	4.6	3.8	3.7	3.7							5.6	3.7	4.4
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下					50								50	50	50
41	蒸発残留物	mg/L	500以下		80			97								97	80	89
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5							0.6	0.5	0.5
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.9	8	8							8.0	7.8	7.9
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.23	0.11	0.15	0.32	0.34							0.43	0.11	0.26