

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：中津川浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24	2025/05/22	2025/06/19	2025/07/17									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	17.2	21	24.8	23.8									24.8	17.2	21.7
水温	℃	－	11.7	16.4	18.2	21.5									21.5	11.7	17.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.004											0.004	0.004	0.004
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.014											0.014	0.014	0.014
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015											0.015	0.015	0.015
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009											0.009	0.009	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001											0.001	0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2	1.1	1.1	1.3									1.3	1.1	1.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.6	0.9									0.9	0.4	0.6
47 pH値		5.8以上8.6以下	8	8	8	8.2									8.2	8.0	8.1
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									－	－	－
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7									0.7	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.57	0.59	0.58	0.11									0.59	0.11	0.46

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：三峰浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24	2025/05/22	2025/06/19	2025/07/17									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	17.8	26.2	25.7	22.9									26.2	17.8	23.2
水温	℃	－	9.4	12.7	14	18									18.0	9.4	13.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.017											0.017	0.017	0.017
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.01											0.010	0.010	0.010
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017											0.017	0.017	0.017
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009											0.009	0.009	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2	1.1	1.1	1.3									1.3	1.1	1.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.5	0.7									0.7	0.5	0.6
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.4									7.6	7.4	7.5
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5	0.6	0.6									0.6	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.34	0.51	0.32									0.51	0.32	0.38

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 栃本浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24	2025/05/22	2025/06/19	2025/07/17									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	23.8	27.7	30.8	24.2									30.8	23.8	26.6
水温	℃	－	15.2	18.3	20.5	24.9									24.9	15.2	19.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.011											0.011	0.011	0.011
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004											0.004	0.004	0.004
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011											0.011	0.011	0.011
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008											0.008	0.008	0.008
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.09											0.09	0.09	0.09
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8	0.8	0.8	0.9									0.9	0.8	0.8
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.4	0.5									0.5	0.3	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.7									7.7	7.6	7.7
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
50 色度	度	5以下	0.8	1.3	1	0.6									1.3	0.6	0.9
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45	0.36	0.25	0.22									0.45	0.22	0.32

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：大血川浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24	2025/05/22	2025/06/19	2025/07/17										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	20.7	25	30.1	22.6										30.1	20.7	24.6
水温	℃	－	14.1	16.5	18.3	22.7										22.7	14.1	17.9
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性										—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満												<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006												0.006	0.006	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003												0.003	0.003	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.006												0.006	0.006	0.006
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004												0.004	0.004	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	0.7	0.5	0.6	0.7										0.7	0.5	0.6
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		59												59	59	59
40 蒸発残留物	mg/L	500以下														<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.3	0.4										0.4	0.3	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	8	8	8	8										8.0	8.0	8.0
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.82	0.65	0.59	0.54										0.82	0.54	0.65

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：落合浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24	2025/05/22	2025/06/19	2025/07/17									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	19	22	26. 2	22. 2									26. 2	19. 0	22. 4
水温	℃	－	14. 3	18. 7	21. 5	23. 4									23. 4	14. 3	19. 5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下													<0. 0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下													<0. 00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0. 02以下													<0. 002	0. 000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下													<0. 004	0. 000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下		0. 001未満											<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下		1. 6											1. 60	1. 60	1. 60
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下													<0. 05	0. 00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下													<0. 1	0. 0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0. 002以下													<0. 0002	0. 0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下													<0. 005	0. 000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下													<0. 002	0. 000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0. 01以下													<0. 001	0. 000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0. 6以下		0. 06未満											<0. 06	<0. 06	<0. 06
22 クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下		0. 002未満											<0. 002	<0. 002	<0. 002
23 クロロホルム	mg/L	0. 06以下		0. 016											0. 016	0. 016	0. 016
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下		0. 009											0. 009	0. 009	0. 009
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下		0. 001未満											<0. 001	<0. 001	<0. 001
26 臭素酸	mg/L	0. 01以下		0. 001未満											<0. 001	<0. 001	<0. 001
27 総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下		0. 017											0. 017	0. 017	0. 017
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下		0. 013											0. 013	0. 013	0. 013
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下		0. 001											0. 001	0. 001	0. 001
30 ブロモホルム	mg/L	0. 09以下		0. 001未満											<0. 001	<0. 001	<0. 001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下		0. 008未満											<0. 008	<0. 008	<0. 008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下													<0. 01	0. 000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下													<0. 02	0. 00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下													<0. 03	0. 00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下													<0. 01	0. 00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0. 1	0. 0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下													<0. 005	0. 000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1. 3	1. 2	1. 3	1. 4									1. 4	1. 2	1. 3
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		68											68	68	68
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		101											101	101	101
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下													<0. 02	0. 00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下													<0. 000001	0. 000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下													<0. 000001	0. 000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下													<0. 005	0. 000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0. 005以下													<0. 0005	0. 0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0. 5	0. 6	0. 7	0. 8									0. 8	0. 5	0. 7
47 pH値		5. 8以上8. 6以下	7. 9	8	8	8									8. 0	7. 9	8. 0
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
50 色度	度	5以下	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5未満									0. 6	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	2以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満									<0. 1	<0. 1	<0. 1
遊離残留塩素	mg/L	0. 1以上	0. 64	0. 70	0. 66	0. 53									0. 70	0. 53	0. 63

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 中双里浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24	2025/05/22	2025/06/19	2025/07/29									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	21	23.5	25	33									33.0	21.0	25.6
水温	℃	－	13.9	19	22	20.5									22.0	13.9	18.9
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	64									64	0	16
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.011											0.011	0.011	0.011
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006											0.006	0.006	0.006
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011											0.011	0.011	0.011
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005											0.005	0.005	0.005
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02未満											<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03未満											<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.1	1	0.9	0.6									1.1	0.6	0.9
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		85											85	85	85
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		113											113	113	113
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.5									0.5	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.1	8									8.1	8.0	8.1
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5	1.3									1.3	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1									0.2	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.74	0.81	0.30	0.07									0.81	0.07	0.48

※中双里浄水場の遊離残留塩素については基準値を下回っていますが、直後に原因究明の後、（0.1mg/L）以上で復旧しております。