

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：小鹿野浄水場高区配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	16.5	23.4											23.4	16.5	20.0
水温	℃	－	14.5	18.4											18.4	14.5	16.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004											0.004	0.004	0.004
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005											0.005	0.005	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001											0.001	0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06											0.06	0.06	0.06
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1	2.9											3.1	2.9	3.0
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		86											86	86	86
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		139											139	139	139
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4											0.5	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.8											7.9	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.40											0.40	0.36	0.38

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：小鹿野浄水場低区配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	14.4	19											19.0	14.4	16.7
水温	℃	－	15.6	19.8											19.8	15.6	17.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005											0.005	0.005	0.005
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.007											0.007	0.007	0.007
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06											0.06	0.06	0.06
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.2	3											3.2	3.0	3.1
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		85											85	85	85
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		139											139	139	139
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4											0.5	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.8											7.9	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.27	0.36											0.36	0.27	0.32

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：小鹿野浄水場第2配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	17.8	22.7											22.7	17.8	20.3
水温	℃	－	15.4	20.6											20.6	15.4	18.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006											0.006	0.006	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008											0.008	0.008	0.008
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06											0.06	0.06	0.06
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1	3											3.1	3.0	3.1
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		87											87	87	87
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		138											138	138	138
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4											0.5	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9											7.9	7.9	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.20	0.32											0.32	0.20	0.26

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：三山浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	18.8	22.2											22.2	18.8	20.5
水温	℃	－	16	19.1											19.1	16.0	17.6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004											0.004	0.004	0.004
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.004											0.004	0.004	0.004
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.1	1.8											2.1	1.8	2.0
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		78											78	78	78
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		133											133	133	133
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4											0.4	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	8	8.1											8.1	8.0	8.1
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.87	0.74											0.87	0.74	0.81

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：河原沢浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	20.6	23											23.0	20.6	21.8
水温	℃	－	14.1	17.6											17.6	14.1	15.9
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.011											0.011	0.011	0.011
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007											0.007	0.007	0.007
25 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011											0.011	0.011	0.011
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009											0.009	0.009	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.1											1.4	1.1	1.3
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4											0.4	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9											7.9	7.9	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.88	0.82											0.88	0.82	0.85

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 倉尾浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	18	21.4											21.4	18.0	19.7
水温	℃	－	14	17.6											17.6	14.0	15.8
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.15											0.15	0.15	0.15
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.021											0.021	0.021	0.021
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005											0.005	0.005	0.005
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.023											0.023	0.023	0.023
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008											0.008	0.008	0.008
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.5	1.6											1.6	1.5	1.6
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		54											54	54	54
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		96											96	96	96
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4											0.5	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.3	8.4											8.4	8.3	8.4
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											－	－	－
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.74											0.74	0.34	0.54

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：竹平浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29												最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	18.1	22.5												22.5	18.1	20.3
水温	℃	－	13.3	16.6												16.6	13.3	15.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0												0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性												－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満												<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005												0.005	0.005	0.005
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003												0.003	0.003	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005												0.005	0.005	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003												0.003	0.003	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.2	2												2.2	2.0	2.1
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		67												67	67	67
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		112												112	112	112
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4												0.4	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	8	7.9												8.0	7.9	8.0
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない												－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない												－	－	－
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満												<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満												<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.64	0.57												0.64	0.57	0.61

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 浦島浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29												最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	19.1	22.7												22.7	19.1	20.9
水温	℃	－	13.5	16.3												16.3	13.5	14.9
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0												0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性												－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満												<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005												0.005	0.005	0.005
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004												0.004	0.004	0.004
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005												0.005	0.005	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003												0.003	0.003	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.3												1.7	1.3	1.5
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		71												71	71	71
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		115												115	115	115
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.6	0.6												0.6	0.6	0.6
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.2	8												8.2	8.0	8.1
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない												－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない												－	－	－
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満												<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満												<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	1.24	1.13												1.24	1.13	1.19

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 煤川浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	20	21											21.0	20.0	20.5
水温	℃	－	13	13.5											13.5	13.0	13.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005											0.005	0.005	0.005
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006											0.006	0.006	0.006
25 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005											0.005	0.005	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004											0.004	0.004	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03未満											<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	0.9											1.3	0.9	1.1
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		71											71	71	71
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		104											104	104	104
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.8	0.9											0.9	0.8	0.9
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.8											7.9	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 色度	度	5以下	2.5	1.4											2.5	1.4	2.0
51 濁度	度	2以下	0.8	0.1未満											0.8	<0.1	0.4
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.23	0.59											0.59	0.23	0.41