

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：小鹿野浄水場高区配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29	2025/06/26	2025/07/30									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	16.5	23.4	28	32									32.0	16.5	25.0
水温	℃	－	14.5	18.4	22	29.3									29.3	14.5	21.1
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004											0.004	0.004	0.004
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005											0.005	0.005	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001											0.001	0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06											0.06	0.06	0.06
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1	2.9	2.8	2.6									3.1	2.6	2.9
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		86											86	86	86
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		139											139	139	139
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5									0.5	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.8	7.9									7.9	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									－	－	－
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.40	0.44	0.47									0.47	0.36	0.42

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：小鹿野浄水場低区配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29	2025/06/26	2025/07/30									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	14.4	19	25.3	28									28.0	14.4	21.7
水温	℃	－	15.6	19.8	23	28.5									28.5	15.6	21.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005											0.005	0.005	0.005
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.007											0.007	0.007	0.007
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06											0.06	0.06	0.06
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.2	3	2.7	2.6									3.2	2.6	2.9
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		85											85	85	85
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		139											139	139	139
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5									0.5	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.8	7.9									7.9	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.27	0.36	0.35	0.39									0.39	0.27	0.34

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：小鹿野浄水場第2配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29	2025/06/26	2025/07/30									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	17.8	22.7	28	29.9									29.9	17.8	24.6
水温	℃	－	15.4	20.6	24	30.2									30.2	15.4	22.6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006											0.006	0.006	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008											0.008	0.008	0.008
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06											0.06	0.06	0.06
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1	3	2.7	2.6									3.1	2.6	2.9
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		87											87	87	87
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		138											138	138	138
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5									0.5	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.8	7.9									7.9	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.20	0.32	0.33	0.33									0.33	0.20	0.30

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：三山浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29	2025/06/26	2025/07/30									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	18.8	22.2	26.9	30.1									30.1	18.8	24.5
水温	℃	－	16	19.1	23.3	27.1									27.1	16.0	21.4
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004											0.004	0.004	0.004
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.004											0.004	0.004	0.004
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.1	1.8	1.8	1.7									2.1	1.7	1.9
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		78											78	78	78
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		133											133	133	133
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.4									0.5	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	8	8.1	7.8	7.9									8.1	7.8	8.0
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.87	0.74	0.81	0.53									0.87	0.53	0.74

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：河原沢浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29	2025/06/26	2025/07/30										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	20.6	23	29.9	31.9										31.9	20.6	26.4
水温	℃	－	14.1	17.6	21.4	25										25.0	14.1	19.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満												<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.011												0.011	0.011	0.011
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007												0.007	0.007	0.007
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011												0.011	0.011	0.011
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009												0.009	0.009	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.1	1.3	1.2										1.4	1.1	1.3
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下														<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下														<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4										0.4	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.8	8										8.0	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.88	0.82	0.91	0.58										0.91	0.58	0.80

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 倉尾浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29	2025/06/26	2025/07/30										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	18	21.4	28.1	31.8										31.8	18.0	24.8
水温	℃	－	14	17.6	21.4	25										25.0	14.0	19.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.15												0.15	0.15	0.15
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.021												0.021	0.021	0.021
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005												0.005	0.005	0.005
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.023												0.023	0.023	0.023
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008												0.008	0.008	0.008
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002												0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.5	1.6	1.7	1.2										1.7	1.2	1.5
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		54												54	54	54
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		96												96	96	96
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5										0.5	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.3	8.4	8.7	8.1										8.7	8.1	8.4
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.74	1.28	0.23										1.28	0.23	0.65

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：竹平浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29	2025/06/26	2025/07/30										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	18.1	22.5	28.1	30.8										30.8	18.1	24.9
水温	℃	－	13.3	16.6	20.2	19.6										20.2	13.3	17.4
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満												<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005												0.005	0.005	0.005
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003												0.003	0.003	0.003
25 ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005												0.005	0.005	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003												0.003	0.003	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.2	2	1.8	1.8										2.2	1.8	2.0
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		67												67	67	67
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		112												112	112	112
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.5										0.5	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	8	7.9	7.8	7.9										8.0	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.64	0.57	0.48	0.44										0.64	0.44	0.53

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 浦島浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29	2025/06/26	2025/07/30										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	19.1	22.7	27.2	29										29.0	19.1	24.5
水温	℃	－	13.5	16.3	20.6	24.4										24.4	13.5	18.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満												<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005												0.005	0.005	0.005
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004												0.004	0.004	0.004
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005												0.005	0.005	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003												0.003	0.003	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.3	1.6	1.6										1.7	1.3	1.6
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		71												71	71	71
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		115												115	115	115
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.7										0.7	0.6	0.6
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.2	8	8.2	8.1										8.2	8.0	8.1
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8										0.8	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	1.24	1.13	1.35	1.04										1.35	1.04	1.19

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 煤川浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/22	2025/05/29	2025/06/26	2025/07/30									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	20	21	29.7	31.5									31.5	20.0	25.6
水温	℃	－	13	13.5	18.5	23.2									23.2	13.0	17.1
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005											0.005	0.005	0.005
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006											0.006	0.006	0.006
25 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005											0.005	0.005	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004											0.004	0.004	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03未満											<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	0.9	1.4	0.9									1.4	0.9	1.1
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		71											71	71	71
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		104											104	104	104
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.8	0.9	0.9	1									1.0	0.8	0.9
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.8	7.6									7.9	7.6	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
50 色度	度	5以下	2.5	1.4	1	2									2.5	1.0	1.7
51 濁度	度	2以下	0.8	0.1未満	0.1	0.1未満									0.8	<0.1	0.2
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.23	0.59	1.04	1.84									1.84	0.23	0.93