

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：小鹿野浄水場低区配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	15	22.8	19.2	27.7									27.7	15.0	21.2
水温	℃	－	17	20	21.9	26.1									26.1	17.0	21.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルフルオロオクタンスルホン酸及びベ ルフルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005											0.005	0.005	0.005
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.007											0.007	0.007	0.007
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06											0.06	0.06	0.06
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	5	3.8	3.2	3.7									5.0	3.2	3.9
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		104											104	104	104
41 蒸発残留物	mg/L	500以下		150											150	150	150
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.5									0.5	0.4	0.5
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.8	7.9									7.9	7.8	7.9
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									－	－	－
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.47	0.52	0.46	0.31									0.52	0.31	0.44

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：三山浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	16.2	22	19	33.5										33.5	16.2	22.7
水温	℃	－	17	20	21.8	25.5										25.5	17.0	21.1
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンズルホン酸及びベルルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満												<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満												<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005												0.005	0.005	0.005
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002												0.002	0.002	0.002
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005												0.005	0.005	0.005
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003												0.003	0.003	0.003
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.9	2.4	2.2	2										2.9	2.0	2.4
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		96												96	96	96
41 蒸発残留物	mg/L	500以下		136												136	136	136
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.5										0.5	0.3	0.4
48 pH値		5.8以上8.6以下	8	8	8	7.8										8.0	7.8	8.0
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.58	0.69	0.71	0.58										0.71	0.58	0.64

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：河原沢浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	19.8	26.1	19.9	35.1										35.1	19.8	25.2
水温	℃	－	15.2	19	20	24.5										24.5	15.2	19.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペ ルフルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満												<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満												<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.011												0.011	0.011	0.011
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005												0.005	0.005	0.005
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011												0.011	0.011	0.011
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007												0.007	0.007	0.007
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6	1.4	1.4	1.4										1.6	1.4	1.5
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下														<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下														<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.5										0.5	0.3	0.4
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	8	8										8.0	7.9	8.0
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.68	0.65	0.45	0.37										0.68	0.37	0.54

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：倉尾浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	15.4	25.3	20	31.5										31.5	15.4	23.1
水温	℃	－	15.3	18.3	20.5	24.5										24.5	15.3	19.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンズルホン酸及びベルルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満												<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.09												0.09	0.09	0.09
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.017												0.017	0.017	0.017
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003												0.003	0.003	0.003
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.018												0.018	0.018	0.018
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005												0.005	0.005	0.005
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001												0.001	0.001	0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.8	1.6	1.7	2										2.0	1.6	1.8
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		70												70	70	70
41 蒸発残留物	mg/L	500以下		96												96	96	96
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.6	0.7										0.7	0.4	0.5
48 pH値		5.8以上8.6以下	8	8.2	8.3	8.1										8.3	8.0	8.2
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.61	0.41	0.10	0.67										0.67	0.10	0.45

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：竹平浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	16	26.9	20	32									32.0	16.0	23.7
水温	℃	－	14	17	19	23									23.0	14.0	18.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンズルホン酸及びベルルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004											0.004	0.004	0.004
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.004											0.004	0.004	0.004
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.9	2.4	2.1	1.9									2.9	1.9	2.3
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		73											73	73	73
41 蒸発残留物	mg/L	500以下		107											107	107	107
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.6									0.6	0.4	0.5
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	8	7.8									8.0	7.8	7.9
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									－	－	－
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.57	0.63	0.52	0.41									0.63	0.41	0.53

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 浦島浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	15	24.8	19	32.2									32.2	15.0	22.8
水温	℃	－	13.5	16.5	18.5	23.5									23.5	13.5	18.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペ ルフルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004											0.004	0.004	0.004
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004											0.004	0.004	0.004
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.004											0.004	0.004	0.004
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.7	1.6	1.6									1.7	1.6	1.7
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		83											83	83	83
41 蒸発残留物	mg/L	500以下		119											119	119	119
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.7	0.9									0.9	0.5	0.7
48 pH値		5.8以上8.6以下	8.1	8	8.1	8.2									8.2	8.0	8.1
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									－	－	－
51 色度	度	5以下	0.6	0.6	0.6	0.8									0.8	0.6	0.7
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.21	0.40	0.42	0.68									0.68	0.21	0.43

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 煤川浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	15	23.5	17.8	31										31.0	15.0	21.8
水温	℃	－	12	14.5	15.6	20.5										20.5	12.0	15.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンスルホン酸及びベ ルルオロオクタンスルホン酸ナトリウム	mg/L	0.00005以下		0.000005未満												<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満												<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03未満												<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.2	1.4	1.3										1.7	1.2	1.4
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		85												85	85	85
41 蒸発残留物	mg/L	500以下		115												115	115	115
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.7	1	0.9	1.1										1.1	0.7	0.9
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.7										7.8	7.7	7.8
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
51 色度	度	5以下	0.8	1.2	1.1	1.5										1.5	0.8	1.2
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.86	1.59	1.52	1.50										1.59	0.86	1.37