水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 小鹿野浄水場低区配水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30	2026/08/26	2026/09/24							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	15	22.8	19.2	27.7	27.3	20							27.7	15.0	22.0
	水温	℃	－	17	20	21.9	26.1	26	23							26.1	17.0	22.3
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.7								0.70	0.70	0.70
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.08								0.08	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005			0.018								0.018	0.005	0.012
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.007			0.02								0.020	0.007	0.014
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.01								0.010	0.003	0.007
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06			0.08								0.08	0.06	0.07
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					4.1								4.1	4.1	4.1
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	3.8	3.2	3.7	4.5	3.9							5.0	3.2	4.0
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下		104			56								104	56	80
41	蒸発残留物	mg/L	500以下		150			100								150	100	125
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5							0.6	0.4	0.5
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8							7.9	7.8	7.9
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.47	0.52	0.46	0.31	0.22	0.29							0.52	0.22	0.38

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 三山浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30	2026/08/27	2026/09/24							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	16.2	22	19	33.5	22.9	21.9							33.5	16.2	22.6
	水温	℃	－	17	20	21.8	25.5	25	21.7							25.5	17.0	21.8
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					1.6								1.60	1.60	1.60
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.08								0.08	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06								0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005			0.023								0.023	0.005	0.014
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005			0.025								0.025	0.005	0.015
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.003								0.003	0.003	0.003
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.002								0.002	<0.001	0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01								0.010	0.010	0.010
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					5.1								5.1	5.1	5.1
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.9	2.4	2.2	2	1.8	1.9							2.9	1.8	2.2
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下		96			82								96	82	89
41	蒸発残留物	mg/L	500以下		136			122								136	122	129
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7							0.7	0.3	0.5
48	pH値		5.8以上8.6以下	8	8	8	7.8	7.9	7.8							8.0	7.8	7.9
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.58	0.69	0.71	0.58	0.42	0.41							0.71	0.41	0.57

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 河原沢浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30	2026/08/27	2026/09/24							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	19.8	26.1	19.9	35.1	22.1	27.2							35.1	19.8	25.0
	水温	℃	－	15.2	19	20	24.5	24.5	25							25.0	15.2	21.4
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.8								0.80	0.80	0.80
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満								<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.011			0.008								0.011	0.008	0.010
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.004								0.005	0.004	0.005
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011			0.009								0.011	0.009	0.010
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007			0.005								0.007	0.005	0.006
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.001								0.001	<0.001	<0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.1								3.1	3.1	3.1
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6	1.4	1.4	1.4	1.1	1.4							1.6	1.1	1.4
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下					39								39	39	39
41	蒸発残留物	mg/L	500以下					66								66	66	66
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5							0.5	0.3	0.4
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	8	8	7.8	7.8							8.0	7.8	7.9
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.68	0.65	0.45	0.37	0.43	0.73							0.73	0.37	0.55

水　質　試　験　記　録　表

採水地点： 倉尾浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30	2026/08/27	2026/09/24							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	15.4	25.3	20	31.5	24.1	22.9							31.5	15.4	23.2
	水温	℃	－	15.3	18.3	20.5	24.5	20	21.5							24.5	15.3	20.0
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					1.7								1.70	1.70	1.70
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.09			0.11								0.11	0.09	0.1
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.017			0.023								0.023	0.017	0.020
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.002未満								0.003	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.018			0.025								0.025	0.018	0.022
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.008								0.008	0.005	0.007
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001			0.002								0.002	0.001	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.4								3.4	3.4	3.4
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.8	1.6	1.7	2	1.6	1.7							2.0	1.6	1.7
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下		70			63								70	63	67
41	蒸発残留物	mg/L	500以下		96			102								102	96	99
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.6	0.7	0.5	0.6							0.7	0.4	0.5
48	pH値		5.8以上8.6以下	8	8.2	8.3	8.1	7.9	7.8							8.3	7.8	8.1
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.61	0.41	0.10	0.67	0.10	0.15							0.67	0.10	0.34

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 竹平浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30	2026/08/26	2026/09/24							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	16	26.9	20	32	32.3	21.5							32.3	16.0	24.8
	水温	℃	－	14	17	19	23	22.3	19.5							23.0	14.0	19.1
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					1								1.00	1.00	1.00
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.06								0.06	0.06	0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満								<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004			0.007								0.007	0.004	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.003								0.003	0.003	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.004			0.008								0.008	0.004	0.006
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.004								0.004	0.003	0.004
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.001								0.001	<0.001	<0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.5								3.5	3.5	3.5
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.9	2.4	2.1	1.9	1.4	1.6							2.9	1.4	2.1
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下		73			57								73	57	65
41	蒸発残留物	mg/L	500以下		107			96								107	96	102
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6							0.6	0.4	0.5
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	8	7.8	7.8	7.8							8.0	7.8	7.9
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.57	0.63	0.52	0.41	0.43	0.45							0.63	0.41	0.50

水　質　試　験　記　録　表

採水地点： 浦島浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30	2026/08/26	2026/09/24							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	15	24.8	19	32.2	30	22.2							32.2	15.0	23.9
	水温	℃	－	13.5	16.5	18.5	23.5	22.7	19.1							23.5	13.5	19.0
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					1.5								1.50	1.50	1.50
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05								0.05	0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.08								0.08	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004			0.007								0.007	0.004	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.005								0.005	0.004	0.005
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.004			0.008								0.008	0.004	0.006
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.004								0.004	0.003	0.004
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.001								0.001	<0.001	<0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.9								3.9	3.9	3.9
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6							1.7	1.4	1.6
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下		83			73								83	73	78
41	蒸発残留物	mg/L	500以下		119			115								119	115	117
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7							0.9	0.5	0.7
48	pH値		5.8以上8.6以下	8.1	8	8.1	8.2	8	8							8.2	8.0	8.1
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5未満							0.8	<0.5	0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.21	0.40	0.42	0.68	0.64	0.65							0.68	0.21	0.50

水　質　試　験　記　録　表

採水地点： 煤川浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/28	2026/06/25	2026/07/30	2026/08/26	2026/09/24							最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	15	23.5	17.8	31	31.4	23.9							31.4	15.0	23.8
	水温	℃	－	12	14.5	15.6	20.5	21.5	17							21.5	12.0	16.9
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.6								0.60	0.60	0.60
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.06								0.06	0.06	0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.1								0.10	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.001未満			0.001								0.001	<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001								0.001	<0.001	<0.001
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03未満			0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.6								3.6	3.6	3.6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.2	1.4	1.3	1.1	1.6							1.7	1.1	1.4
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下		85			65								85	65	75
41	蒸発残留物	mg/L	500以下		115			93								115	93	104
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.7	1	0.9	1.1	0.7	0.6							1.1	0.6	0.8
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7							7.8	7.7	7.8
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない							－	－	－
51	色度	度	5以下	0.8	1.2	1.1	1.5	0.8	0.5未満							1.5	<0.5	0.9
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.86	1.59	1.52	1.50	1.74	1.59							1.74	0.86	1.47