

## ダイオキシン類測定の結果（令和2年度）

採取日	焼却炉	排ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )		焼却灰 (ng-TEQ/g)		飛灰 (ng-TEQ/g)	
		基準値	5	基準値	3	基準値	3
令和2年11月6日	1号炉	0.0021		0.0014		0.75	
令和3年1月7日	2号炉	0.025		0.0017		0.12	