

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：小鹿野浄水場高区配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2022/04/21												最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	19												19.0	19.0	19.0
水温	℃	-	12.6												12.6	12.6	12.6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性												-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.8												3.8	3.8	3.8
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4												0.4	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8												7.8	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない												-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない												-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満												<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満												<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.27												0.3	0.3	0.3

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：小鹿野浄水場低区配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2022/04/21											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	16											16.0	16.0	16.0
水温	℃	-	15.6											15.6	15.6	15.6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.7											3.7	3.7	3.7
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4											0.4	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8											7.8	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.25											0.3	0.3	0.3

水質試験記録表

採水地点：小鹿野浄水場第2配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2022/04/21												最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	18.7												18.7	18.7	18.7
水温	℃	-	15.1												15.1	15.1	15.1
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性												-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.7												3.7	3.7	3.7
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4												0.4	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8												7.8	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない												-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない												-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満												<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満												<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.26												0.3	0.3	0.3

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：三山浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2022/04/21											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	17.7											17.7	17.7	17.7
水温	℃	-	15											15.0	15.0	15.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.2											2.2	2.2	2.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3											0.3	0.3	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9											7.9	7.9	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.41											0.4	0.4	0.4

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：河原沢浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2022/04/21												最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	17.5												17.5	17.5	17.5
水温	℃	-	13.4												13.4	13.4	13.4
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性												-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1												1.0	1.0	1.0
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3												0.3	0.3	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	8												8.0	8.0	8.0
48 味		異常でないこと	異常ではない												-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない												-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満												<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満												<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.44												0.4	0.4	0.4

水質試験記録表

採水地点： 倉尾浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2022/04/21											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	17.4											17.4	17.4	17.4
水温	℃	-	12.8											12.8	12.8	12.8
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	#DIV/0!
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
30 プロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4											1.4	1.4	1.4
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.3											0.3	0.3	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.3											8.3	8.3	8.3
48 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.17											0.2	0.2	0.2

水質試験記録表

採水地点：竹平浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2022/04/21											最大値	最小値
気温	℃	-	19.1											19.1	19.1
水温	℃	-	12.9											12.9	12.9
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性											-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000
21 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000
25 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000
26 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.3											2.3	2.3
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下												<1	0
40 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000
43 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4											0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9											7.9	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない											-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満											<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42											0.4	0.4

水質試験記録表

採水地点：浦島浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2022/04/21												最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	17												17.0	17.0	17.0
水温	℃	-	11.2												11.2	11.2	11.2
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	陰性												-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4												1.4	1.4	1.4
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5												0.5	0.5	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9												7.9	7.9	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない												-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない												-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満												<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満												<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45												0.5	0.5	0.5

水質試験記録表

採水地点： 煤川浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2022/04/21											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	18											18.0	18.0	18.0
水温	℃	-	12											12.0	12.0	12.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.5											1.5	1.5	1.5
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.8											0.8	0.8	0.8
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8											7.8	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 色度	度	5以下	2.4											2.4	2.4	2.4
51 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38											0.4	0.4	0.4