

臨時水質試験結果

採水日：2022年9月6日

測定項目	単位	水道水水質基準	皆野浄水場 浄水（浄水池）	皆野浄水場 浄水（給水栓）	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000005	0.000005	

* 上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。