

令和5年度 秩父クリーンセンターの維持管理の状況

1 処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種 類	可燃ごみ（家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物）
-----	--------------------------

(単位: t)

[illegible]

2 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（すべての日の平均値）

(単位: °C)

区 分		測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	管理基準値
燃焼室中の 燃焼ガス温度	1号炉	燃焼室内	941	939	935	942	945								800℃以上
	2号炉		-	945	942	-	-								
集じん器に流 入する燃焼ガ ス温度	1号炉	集じん器 入口	170	170	170	170	170								概ね200℃以下
	2号炉		-	170	170	-	-								

(単位: ppm)

区 分		測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	管理基準値
排ガス中の一酸化炭素濃度	1号炉	煙突入口	0	0	0	0	0								50
	2号炉		-	3	3	-	-								

3 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

冷却設備	炉別	除去年月日
ボイラ	1号炉	
	2号炉	7月18日、19日、20日、21日

排ガス処理設備	炉別	除去年月日
バグフィルタ	1号炉	
	2号炉	7月24日、25日

4 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

項 目	単位	基準値		1号炉				2号炉		測定場所
		法規制値	管 理 基準値	1回目	2回目	法規制値		1回目	2回目	
試料採取日				令和5年4月25日				令和5年6月13日		煙突中段 (サンプリング口)
測定結果の得られた日				令和5年5月18日				令和5年7月24日		
ばいじん（換算濃度）	g/m ³	0.15	0.02	0.002未満		0.15		0.002未満		
硫黄酸化物排出量	m ³ /h	1回目	82.76	50.00	0.800	1回目	68.77	0.550		
		2回目		50.00		2回目				
窒素酸化物（換算濃度）	ppm	250(180)	150	100		250(180)		100		
塩化水素（換算濃度）	mg/m ³	200	150	120		200		72		

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項 目	単位	基準値		1号炉	2号炉	測定場所
		法規制値	管 理 基準値	1回目	1回目	
試料採取日						煙突中段 (サンプリング口)
測定結果の得られた日						
排ガス中のダイオキシン 類濃度	ng-TEQ/m ³	5	0.5			