

3 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

冷却設備	炉別	除去年月日
ボイラ	1号炉	
	2号炉	

排ガス処理設備	炉別	除去年月日
バグフィルタ	1号炉	
	2号炉	

4 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

項目	単位	基準値		1号炉		法規制値	2号炉		測定場所
		法規制値	管理基準値	1回目	2回目		1回目	2回目	
試料採取日									煙突中段 (サンプリング口)
測定結果の得られた日									
ばいじん (換算濃度)	g/m ³	0.15	0.02			0.15			
硫黄酸化物排出量	m ³ /h	1回目	50.00			1回目			
		2回目	50.00			2回目			
窒素酸化物 (換算濃度)	ppm	250(180)	150			250(180)			
塩化水素 (換算濃度)	mg/m ³	200	150			200			

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項目	単位	基準値		1号炉	2号炉	測定場所
		法規制値	管理基準値	1回目	1回目	
試料採取日						煙突中段 (サンプリング口)
測定結果の得られた日						
排ガス中のダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³	5	0.5			