

|       |             |
|-------|-------------|
| 当該年度  | 令和7年度       |
| 団体名称  | 秩父広域市町村圏組合  |
| 施設名称  | 秩父環境衛生センター  |
| 施設所在地 | 秩父市山田1100番地 |

[illegible][illegible]

| 検査項目             | 単位       | 基準値      | 4月    | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------------|----------|----------|-------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 採水日              |          |          | 4月3日  | 5月1日     | 6月3日     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 結果が得られた日         |          |          | 4月15日 | 5月14日    | 6月16日    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水素イオン濃度(PH)      |          | 5.8～8.6  | 7.8   | 7.8      | 8.0      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)         | mg/L     | 60       | 2     | 2        | 1        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)  | mg/L     | 60       | 1     | 1未満      | 1未満      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)    | mg/L     | 90       | 8     | 9        | 9        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 大腸菌数             | CFU/mL   | 800      |       |          | 10未満     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 窒素含有量(紫外法)       | mg/L     | 120      | 10    | 13       | 13       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 有機燐(リン)化合物       | mg/L     | 1        |       |          | 0.1未満    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物     | mg/L     | 0.03     |       |          | 0.01未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| シアン化合物           | mg/L     | 1        |       |          | 0.1未満    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 鉛及びその化合物         | mg/L     | 0.1      |       |          | 0.01未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 六価クロム化合物         | mg/L     | 0.5      |       |          | 0.01未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ひ素及びその化合物        | mg/L     | 0.1      |       |          | 0.01未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水銀及びその化合物        | mg/L     | 0.005    |       |          | 0.0005未満 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| アルキル水銀化合物        | mg/L     | 検出されないこと |       |          | 不検出      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 塩化物イオン           | mg/L     | －        | 210   | 260      | 250      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| カルシウムイオン         | mg/L     | －        | 120   | 150      | 120      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 電気伝導率            | mS/m     | －        | 147   | 167      | 150      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ポリ塩化ビフェニル        | mg/L     | 0.003    |       |          | 0.0005未満 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| トリクロロエチレン        | mg/L     | 0.3      |       |          | 0.001未満  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| テトラクロロエチレン       | mg/L     | 0.1      |       |          | 0.001未満  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ジクロロメタン(塩化メチレン)  | mg/L     | 0.2      |       |          | 0.02未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 四塩化炭素            | mg/L     | 0.02     |       |          | 0.002未満  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1, 4－ジオキサン       | mg/L     | 0.05     |       |          | 0.05未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1, 2－ジクロロエタン     | mg/L     | 0.04     |       |          | 0.004未満  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1, 1－ジクロロエチレン    | mg/L     | 1        |       |          | 0.02未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| シス-1, 2－ジクロロエチレン | mg/L     | 0.4      |       |          | 0.001未満  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1, 1, 1－トリクロロエタン | mg/L     | 3        |       |          | 0.001未満  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1, 1, 2－トリクロロエタン | mg/L     | 0.06     |       |          | 0.006未満  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1, 3－ジクロロプロペン    | mg/L     | 0.02     |       |          | 0.002未満  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ベンゼン             | mg/L     | 0.1      |       |          | 0.01未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| チウラム             | mg/L     | 0.06     |       |          | 0.006未満  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| シマジン             | mg/L     | 0.03     |       |          | 0.003未満  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| チオベンカルブ          | mg/L     | 0.2      |       |          | 0.02未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| セレン及びその化合物       | mg/L     | 0.1      |       |          | 0.01未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ほう素及びその化合物       | mg/L     | 50       |       |          | 1未満      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ふっ素及びその化合物       | mg/L     | 15       |       |          | 0.8未満    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| アンモニウム・亜硝酸・硝酸化合物 | mg/L     | 200      |       |          | 12       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 鉱油類含有量           | mg/L     | 5        |       |          | 2未満      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 動植物油脂類含有量        | mg/L     | 30       |       |          | 1未満      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| フェノール類含有量        | mg/L     | 5        |       |          | 0.05未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 銅含有量             | mg/L     | 3        |       |          | 0.05未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 亜鉛含有量            | mg/L     | 2        |       |          | 0.05未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 溶解性鉄含有量          | mg/L     | 10       |       |          | 0.1未満    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 溶解性マンガン含有量       | mg/L     | 10       |       |          | 0.05未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| クロム含有量           | mg/L     | 2        |       |          | 0.02未満   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 有機燐(りん)含有量       | mg/L     | 16       |       |          | 0.1未満    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 採水日              |          |          |       | 5月1日     |          |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 結果が得られた日         |          |          |       | 6月4日     |          |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ダイオキシン類          | pg-TEQ/L | 10       |       | 0.000093 |          |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

令和7年度 一般廃棄物処理施設維持管理の状況

令和7年度  
秩父広域市町村圏組合  
秩父環境衛生センター  
秩父市山田1100番地

[illegible]