

ダイオキシン類測定の結果（令和7年度）

採取日	焼却炉	排ガス (ng-TEQ/m ³)		焼却灰 (ng-TEQ/g)		飛灰 (ng-TEQ/g)	
		規制値	5	基準値	3	基準値	3
令和7年10月2日	2号炉	0.011		0		0.10	
令和7年11月4日	1号炉	—		0.00000093		0.11	
令和7年11月17日	1号炉	0.0094		—		—	