

3 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

冷却設備	炉別	除去年月日
ボイラ	1号炉	
	2号炉	

排ガス処理設備	炉別	除去年月日
バグフィルタ	1号炉	
	2号炉	

4 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

項目	単位	基準値		1号炉		2号炉		測定場所	
		法規制値	管理基準値	1回目	2回目	法規制値	1回目		2回目
試料採取日							令和8年5月8日		
測定結果の得られた日							令和8年6月5日		
ばいじん（換算濃度）	g/m ³	0.15	0.02			0.15	0.001未満	煙突中段 （サンプリング口）	
硫黄酸化物排出量	m ³ /h	1回目	50.00			1回目	68.1		0.15
		2回目	50.00			2回目			
窒素酸化物（換算濃度）	ppm	250(180)	150			250(180)	96		
塩化水素（換算濃度）	mg/m ³	700(200)	150			700(200)	7		

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項目	単位	基準値		1号炉	2号炉	測定場所
		法規制値	管理基準値	1回目	1回目	
試料採取日						煙突中段 (サンプリング口)
測定結果の得られた日						
排ガス中のダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³	5	0.5			