

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：別所浄水場 1

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/26	2026/06/23										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	23.1	27	27.5										27.5	23.1	25.9
水温	℃	－	17.5	19.8	22.6										22.6	17.5	20.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
20 ベルフルオロオクタンスルホン酸及びベ ルフルオロオクタニル硫酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007											0.007	0.007	0.007
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008											0.008	0.008	0.008
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006											0.006	0.006	0.006
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001											0.001	0.001	0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06											0.06	0.06	0.06
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	4.4	4	3.6										4.4	3.6	4.0
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		49											49	49	49
41 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	
46 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5										0.5	0.4	0.5
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.7										7.8	7.7	7.7
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.42	0.50										0.50	0.38	0.43

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：橋立浄水場 3

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/26	2026/06/23										最大値	最小値	平均値
気温	℃	—	17	22.2	23.8										23.8	17.0	21.0
水温	℃	—	14.5	16.6	19										19.0	14.5	16.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.001											0.001	0.001	0.001
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003											0.003	0.003	0.003
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008											0.008	0.008	0.008
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.002											0.002	0.002	0.002
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.07											0.07	0.07	0.07
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.6	2.5	2										2.6	2.0	2.4
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		58											58	58	58
41 蒸発残留物	mg/L	500以下		84											84	84	84
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	
46 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.4										0.4	0.3	0.3
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.9										7.9	7.8	7.8
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										—	—	—
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										—	—	—
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.37	0.40	0.39										0.40	0.37	0.39

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：高篠浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/26	2026/06/23										最大値	最小値	平均値
気温	℃	—	18	25	24										25.0	18.0	22.3
水温	℃	—	16.5	18.3	20.9										20.9	16.5	18.6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
20 ベルルオロオクタンスルホン酸及びベルルオロオクタニル	mg/L	0.00005以下		0.000005未満											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.01											0.010	0.010	0.010
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004											0.004	0.004	0.004
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011											0.011	0.011	0.011
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006											0.006	0.006	0.006
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001											0.001	0.001	0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	2	2	2										2.0	2.0	2.0
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	
41 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	
46 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.6										0.6	0.4	0.5
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9										7.9	7.9	7.9
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										—	—	—
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										—	—	—
51 色度	度	5以下	0.5	0.6	0.6										0.6	0.5	0.6
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.25	0.30										0.30	0.25	0.28

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：大谷・日向浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/26	2026/06/23										最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	18.8	22	22.5										22.5	18.8	21.1
水温	℃	－	16.8	19.2	21.1										21.1	16.8	19.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008											0.008	0.008	0.008
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004											0.004	0.004	0.004
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.009											0.009	0.009	0.009
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005											0.005	0.005	0.005
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001											0.001	0.001	0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.5	1.4	1.4										1.5	1.4	1.4
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	
41 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	
46 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.3										0.3	0.3	0.3
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6										7.6	7.6	7.6
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない										－	－	－
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.48	0.48	0.44										0.48	0.44	0.47

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：南浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/26	2026/06/23											最大値	最小値	平均値
気温	℃	—	17.8	21.8	22											22.0	17.8	20.5
水温	℃	—	15	16.4	18.5											18.5	15.0	16.6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン	mg/L	0.00005以下		0.000005未満												<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	
22 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満												<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満												<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008												0.008	0.008	0.008
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005												0.005	0.005	0.005
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008												0.008	0.008	0.008
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008												0.008	0.008	0.008
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満												<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満												<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.2	1.8	2.2											2.2	1.8	2.1
40 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下														<1	0	
41 蒸発残留物	mg/L	500以下														<1	0	
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	
46 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	
47 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.2	0.3	0.2											0.3	0.2	0.2
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	8	7.9											8.0	7.8	7.9
49 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない											—	—	—
51 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.57	0.62	0.58											0.62	0.57	0.59