水　質　試　験　記　録　表

採水地点： 別所浄水場１

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/26	2026/06/23	2026/07/28	2026/08/26								最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	23.1	27	27.5	25	37								37.0	23.1	27.9
	水温	℃	－	17.5	19.8	22.6	27.6	27.2								27.6	17.5	22.9
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.6								0.60	0.60	0.60
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.08								0.08	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007			0.012								0.012	0.007	0.010
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002			0.004								0.004	0.002	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008			0.014								0.014	0.008	0.011
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			0.007								0.007	0.006	0.007
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001			0.002								0.002	0.001	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06			0.08								0.08	0.06	0.07
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.9								3.9	3.9	3.9
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.4	4	3.6	3.4	3.8								4.4	3.4	3.8
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下		49			53								53	49	51
41	蒸発残留物	mg/L	500以下					105								105	105	105
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5								0.5	0.4	0.5
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7								7.8	7.7	7.7
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.42	0.50	0.48	0.55								0.55	0.38	0.47

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 橋立浄水場３

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/26	2026/06/23	2026/07/28	2026/08/26								最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	17	22.2	23.8	25.2	32.5								32.5	17.0	24.1
	水温	℃	－	14.5	16.6	19	23.5	22								23.5	14.5	19.1
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					1.2								1.20	1.20	1.20
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満								<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.001			0.004								0.004	0.001	0.003
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003			0.003								0.003	0.003	0.003
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008			0.011								0.011	0.008	0.010
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満			0.002								0.002	<0.002	<0.002
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.004								0.004	0.002	0.003
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.002			0.001未満								0.002	<0.001	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.07			0.1								0.10	0.07	0.09
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					2.7								2.7	2.7	2.7
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.6	2.5	2	1.9	2.2								2.6	1.9	2.2
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下		58			62								62	58	60
41	蒸発残留物	mg/L	500以下		84			93								93	84	89
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3								0.4	0.3	0.3
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9								7.9	7.8	7.9
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.37	0.40	0.39	0.38	0.38								0.40	0.37	0.38

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 高篠浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/26	2026/06/23	2026/07/28	2026/08/26								最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	18	25	24	23.9	32.2								32.2	18.0	24.6
	水温	℃	－	16.5	18.3	20.9	25.6	26.3								26.3	16.5	21.5
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.7								0.70	0.70	0.70
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.07								0.07	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.01			0.012								0.012	0.010	0.011
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.004								0.004	0.004	0.004
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011			0.014								0.014	0.011	0.013
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			0.005								0.006	0.005	0.006
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001			0.002								0.002	0.001	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					2.3								2.3	2.3	2.3
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2	2	2	1.8	2								2.0	1.8	2.0
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下					42								42	42	42
41	蒸発残留物	mg/L	500以下					71								71	71	71
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4								0.6	0.4	0.5
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9								7.9	7.9	7.9
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5未満								0.8	<0.5	0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.25	0.30	0.11	0.31								0.31	0.11	0.25

水　質　試　験　記　録　表

採水地点： 大谷・日向浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/26	2026/06/23	2026/07/28	2026/08/26								最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	18.8	22	22.5	22.9	30								30.0	18.8	23.2
	水温	℃	－	16.8	19.2	21.1	26.2	25.3								26.2	16.8	21.7
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					1.1								1.10	1.10	1.10
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05								0.05	0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満								<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008			0.017								0.017	0.008	0.013
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.009								0.009	0.004	0.007
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.009			0.019								0.019	0.009	0.014
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.009								0.009	0.005	0.007
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001			0.002								0.002	0.001	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.2								3.2	3.2	3.2
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4								1.5	1.3	1.4
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下					20								20	20	20
41	蒸発残留物	mg/L	500以下					56								56	56	56
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4								0.4	0.3	0.3
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5								7.6	7.5	7.6
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.48	0.48	0.44	0.34	0.38								0.48	0.34	0.42

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 南浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21	2026/05/26	2026/06/23	2026/07/28	2026/08/26								最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	17.8	21.8	22	22	29.1								29.1	17.8	22.5
	水温	℃	－	15	16.4	18.5	24	21.6								24.0	15.0	19.1
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.8								0.80	0.80	0.80
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05								0.05	0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満								<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満								<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008			0.011								0.011	0.008	0.010
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.006								0.006	0.005	0.006
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008			0.013								0.013	0.008	0.011
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008			0.009								0.009	0.008	0.009
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.002								0.002	<0.001	0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.06								0.06	0.06	0.06
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.7								3.7	3.7	3.7
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.2	1.8	2.2	2.1	2.1								2.2	1.8	2.1
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下					32								32	32	32
41	蒸発残留物	mg/L	500以下					73								73	73	73
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3								0.3	0.2	0.2
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	8	7.9	8.1	7.9								8.1	7.8	7.9
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.57	0.62	0.58	0.53	0.47								0.62	0.47	0.55