水　質　試　験　記　録　表

採水地点： 生川浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/13	2026/05/19	2026/06/16	2026/07/21	2026/08/18								最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	21.1	28.4	28.3	36.1	28.3								36.1	21.1	28.4
	水温	℃	－	15	19.1	20	24.7	24.7								24.7	15.0	20.7
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下			0.000005未満										<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満										<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.008										0.008	0.008	0.008
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01										0.010	0.010	0.010
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満										<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	1.7	1.8	1.8	2								2.0	1.7	1.8
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	
41	蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	
46	フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5								0.5	0.3	0.4
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.8	8	7.7								8.0	7.7	7.8
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.23	0.33	0.12	0.33								0.34	0.12	0.27

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 姿見山浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/13	2026/05/19	2026/06/16	2026/07/21	2026/08/18								最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	19.6	28.5	27.8	34.9	28								34.9	19.6	27.8
	水温	℃	－	15.5	20.5	22	26.4	25.7								26.4	15.5	22.0
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下			0.000005未満										<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満										<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004										0.004	0.004	0.004
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.006										0.006	0.006	0.006
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.017										0.017	0.017	0.017
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.002										0.002	0.002	0.002
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満										<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.9	2.9	2.6	2.2	2.4								2.9	2.2	2.6
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	
41	蒸発残留物	mg/L	500以下			101										101	101	101
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	
46	フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6								0.6	0.3	0.4
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	8	7.9								8.0	7.9	7.9
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.36	0.40	0.42	0.31								0.42	0.31	0.38

水　質　試　験　記　録　表

採水地点： 森下浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/13	2026/05/19	2026/06/16	2026/07/21	2026/08/18								最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	21.8	28.3	26.8	34.9	29.2								34.9	21.8	28.2
	水温	℃	－	16.2	17.6	21	22.5	23.8								23.8	16.2	20.2
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下			0.000005未満										<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.13										0.13	0.13	0.13
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.012										0.012	0.012	0.012
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.014										0.014	0.014	0.014
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満										<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.9	3.2	3.1	2.7	4								4.0	2.7	3.4
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	
41	蒸発残留物	mg/L	500以下			98										98	98	98
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	
46	フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6								0.6	0.4	0.5
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4								7.7	7.4	7.6
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.12	0.45	0.10	0.34	0.30								0.45	0.10	0.26

水　質　試　験　記　録　表

採水地点： 大畑浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/13	2026/05/19	2026/06/16	2026/07/21	2026/08/18								最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	22.2	29.8	25.5	35.8	28.4								35.8	22.2	28.3
	水温	℃	－	14.3	18.6	18.5	23	21.8								23.0	14.3	19.2
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下			0.000005未満										<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.15										0.15	0.15	0.15
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.007										0.007	0.007	0.007
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.008										0.008	0.008	0.008
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.001										0.001	0.001	0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満										<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.03未満										<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.5	2.4	2.3	2.4	2.5								2.5	2.3	2.4
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	
41	蒸発残留物	mg/L	500以下			92										92	92	92
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	
46	フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6								0.6	0.3	0.4
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.8	7.9	7.7								7.9	7.7	7.8
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.7	0.6	0.5未満	1.1								1.1	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.50	0.26	0.26	0.28	0.10								0.50	0.10	0.28

水　質　試　験　記　録　表

採水地点： 中井浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/13	2026/05/19	2026/06/16	2026/07/21	2026/08/18								最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	21.3	28	23.8	33	29								33.0	21.3	27.0
	水温	℃	－	18.2	24	21.7	27.3	26.1								27.3	18.2	23.5
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下			0.000005未満										<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満										<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.016										0.016	0.016	0.016
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.018										0.018	0.018	0.018
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.013										0.013	0.013	0.013
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満										<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.1	1.9	2	2.1	2								2.1	1.9	2.0
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	
41	蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	
46	フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9								0.9	0.3	0.6
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.7	7.5								7.7	7.5	7.6
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8								0.8	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.10	0.11	0.36	0.28								0.36	0.10	0.23

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 初花浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/13	2026/05/19	2026/06/16	2026/07/21	2026/08/18								最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	20.2	27	24.6	33.6	26.9								33.6	20.2	26.5
	水温	℃	－	12.9	17.1	18.2	23.5	22.6								23.5	12.9	18.9
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下			0.000005未満										<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満										<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.008										0.008	0.008	0.008
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01										0.010	0.010	0.010
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満										<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.1	2	1.9	2	2.2								2.2	1.9	2.0
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	
41	蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	
46	フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8								0.8	0.4	0.5
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.8	7.5								7.8	7.5	7.7
49	味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.6								0.7	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.37	0.25	0.13	0.10	0.27								0.37	0.10	0.22

水　質　試　験　記　録　表

採水地点：山口浄水場

	採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/13												最大値	最小値	平均値
	気温	℃	－	20.9												20.9	20.9	20.9
	水温	℃	－	12.6												12.6	12.6	12.6
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性												－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		令和８年４月２２日より休止（姿見山配水池より給水）											<0.004	<0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下													<0.000005	0.000	
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
22	塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	
27	臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.8												3.8	3.8	3.8
40	カルシウム・マグネシウム等　（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	
41	蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	
46	フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	
47	有機物等（ＴＯＣ）	mg/L	3以下	0.4												0.4	0.4	0.4
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.9												7.9	7.9	7.9
49	味		異常でないこと	異常ではない												－	－	－
50	臭気		異常でないこと	異常ではない												－	－	－
51	色度	度	5以下	0.5未満												<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2以下	0.1未満												<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.52												0.52	0.52	0.52